



古江浄水場で発生した事故について（第一報）

令和6年10月31日（木曜日）午前11時30分頃、古江浄水場地下において、機器の点検中に爆発事故が発生しました。

この爆発事故により、作業員1人が軽傷を負っております。

詳細については、現在、調査中です。

現在のところ、市民生活に影響はございません。

発生日時

令和6年10月31日（木曜日）午前11時30分頃

発生場所

池田市古江浄水場（池田市古江町160番地）

1, 2系管理棟地下 次亜生成室

経過

令和6年10月31日（木曜日）午前11時30分頃に、次亜生成工程で発生する気体により排気管内において爆発。

事故原因

調査中

被害状況

（人的被害）

作業員1名 軽傷

（物的被害）

調査中

問い合わせ 上下水道部総務課 TEL072・754・6131