

公共下水道施設築造工事施行承認申請書

令和3年 4月 1日

池田市上下水道事業管理者 様

申請者 住所 池田市城南1丁目1-1  
株式会社 北大阪工業  
氏名 代表取締役社長 池田 太郎

電話番号 ( 072-752-1111 )

下水道法第16条および池田市下水道条例施行規程第29条に基づき、承認を受けたいので申請します。

工事理由	<input checked="" type="checkbox"/> 住宅等の新築・改築 <input type="checkbox"/> その他 ( )	<input type="checkbox"/> 戸建 <input checked="" type="checkbox"/> 戸建以外
施工場所	池田市 池田町1-1 掘削道路: <input checked="" type="checkbox"/> 市道・下水道敷・私道・国道・府道	排水面積 10,000 m <sup>2</sup>
施設内容	新規施設 1号人孔 VU φ200 1ヶ所 18.85m	その他
	撤去施設 1号人孔 VU φ200 1ヶ所 11.86m	
施工期間	始) 年 月 日 至) 年 月 日 承認日から 60日間 どちらかを記入する	
施工業者	会社名 南大阪上下水道 株式会社 代表者名 代表取締役社長 池田 花子 担当者名 池田 連絡先 072-752-1111	

届出部数: 正副2部 (添付書類を含めて正1部、副1部)

添付書類: 仕様書、位置図、施工図面 (平断面図)、現況写真 (カラー)

番号	審査協議
R03 001	<input checked="" type="checkbox"/> 該当 <input type="checkbox"/> 非該当

(申請者は記入しない)  
※審査協議とは  
①開発協議  
②位置指定道路

## 工事仕様書

1. 布設に際しては勾配等に注意して配管し、埋戻土を十分に突き固め、沈下の無いように施工いたします。
2. 本管接合部分の支管取付は、土砂流入及び漏水の無いように入念に施工いたします。
3. 取付管の布設方向は本管に対して直角とし、他埋設管との離隔は管の外径から水平方向で 40 cm以上、鉛直方向で 30 cm以上とします。
4. 本管に接続する時は破損のないよう十分注意して施工し、接続の際及び、完了後は市係員の検査を受けます。
5. 工事に際しては、道路工事標識及び防護柵等を設置し、交通安全対策には万全の措置を講じます。
6. 竣工後、接続箇所付近において本管及び接続管に支障が生じた場合は速やかに、施工業者の責任において補修工事を行い、貴市に迷惑のかからぬよう十分に注意します。
7. その他下水道施設の技術的基準については、公益社団法人日本下水道協会発行の「下水道施設計画・設計指針と解説」に基づき施工します。

公共下水道施設築造工事完工届

令和3年 5月 17日

池田市上下水道事業管理者 様

申請者 住所 池田市城南1丁目1-1  
株式会社 北大阪工業  
氏名 代表取締役社長 池田 太郎

電話番号 ( 072-752-1111 )

先に承認のあった公共下水道施設築造工事は以下のとおり完工しました。

施 工 場 所	池田市 池田町1-1
承 認 番 号 等	令和3年 4月 12日 池下工発第 20号
完 工 日	令和3年 5月 13日
施 設 内 容	<input type="checkbox"/> 承認書の内容と変更なし <input checked="" type="checkbox"/> 承認書の内容と変更有 (変更内容) 1号人孔 VU φ200 1ヶ所→2ヶ所 18.85m→20.05m
施 工 業 者	会社名 南大阪上下水道 株式会社 代表者名 代表取締役社長 池田 花子 担当者名 池田 連絡先 072-752-1111

届出部数：正1部（工事完工後、7日以内に提出すること）

添付書類：完工図面、工事記録写真（カラー）

※記録写真に不備があった場合、再度現場写真の提出を求めます。

※施工内容が承認内容と異なる場合、是正していただきます。

※審査協議に該当している場合は、現地検査が必要です。

担当者と日程調整を行ってください。