水質検査結果書（定期検査）

採水年月日： 令和7年7月15日（火）

天候

当日： 雨後晴

前日： 曇

試験項目	基準値	猪名川表流水 (原水)	余野川伏流水 (原水)	猪名川神田 伏流水 (原水)	古江浄水場 (浄水)	配水隧道 (浄水)
採水時刻	時 分	9:40	9:05	9:25	9:40	11:30
気温 *	℃	27.0	27.2	28.9	27.0	30.5
水温 *	℃	26.5	25.3	20.1	26.5	26.6
遊離残留塩素 *	mg/L	-	-	-	1.05	0.81
残留塩素 *	mg/L	-	-	-	1.13	0.90
一般細菌	100個/mL以下	9500	7500	59	0	0
大腸菌	検出されないこと	180	180	7.5	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.004	0.007	0.003	0.001	0.001
六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.4	0.4	1.0	0.5	0.4
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.19	0.21	0.25	0.20	0.22
ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満
四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩素酸	0.6mg/L以下	-	-	-	0.09	0.09
クロロ酢酸 *	0.02mg/L以下	-	-	-	0.002未満	0.002未満
クロロホルム	0.06mg/L以下	-	-	-	0.011	0.016
ジクロロ酢酸 *	0.03mg/L以下	-	-	-	0.003未満	0.005
ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	-	-	-	0.003	0.004
臭素酸	0.01mg/L以下	-	-	-	0.001未満	0.001未満
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-	-	-	0.021	0.030
トリクロロ酢酸 *	0.03mg/L以下	-	-	-	0.004	0.006
ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	-	-	-	0.007	0.010
ブromホルム	0.09mg/L以下	-	-	-	0.001未満	0.001未満
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-	-	-	0.008未満	0.008未満
亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.12	0.11	0.01未満	0.07	0.07
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.26	0.17	0.51	0.03未満	0.03未満
銅及びその化合物	1mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	7.9	10.2	17.9	11.6	12.4
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.038	0.014	0.110	0.001未満	0.001
塩化物イオン	200mg/L以下	7.0	7.7	16.5	12.3	13.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	47	70	73	65	67
蒸発残留物	500mg/L以下	102	134	159	121	120
陰イオン界面活性剤 *	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	-
ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000003	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤 *	0.02mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	-
フェノール類 *	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	-
有機物(TOC)	3mg/L以下	5.0	1.8	0.7	1.0	1.0
pH値	5.8~8.6	7.8	8.0	7.1	7.7	7.7
味	異常でないこと	-	-	-	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	植物性臭	植物性臭	微植物性臭	異常なし	異常なし
色度	5度以下	13.1	7.8	5.7	0.7	0.9
濁度	2度以下	5.3	4.5	3.9	0.1未満	0.1未満
判定	-	-	-	-	水質基準に適合	水質基準に適合
備考	※1 検査の方法は、厚生労働省告示第261号に基づく方法で行った。 ※2 *印は水道GLP対象外の項目（委託検査項目等）を示す。					
検査期間	令和7年7月15日 ～ 令和7年8月7日					
検査機関	池田市上下水道部水質管理課 所在地：池田市古江町160番地 水質検査機器共同使用 所在地：豊中市宮山町3-20-1 市町村水道水質共同検査 所在地：枚方市村野高見台7-2					

水質検査結果書（定期検査）

採水年月日： 令和7年7月15日（火） 天候 当日： 雨後晴 前日： 曇

試験項目	目標値又は単位	猪名川表流水 (原水)	余野川伏流水 (原水)	猪名川神田 伏流水 (原水)	古江浄水場 (浄水)	配水隧道 (浄水)
採水時刻	時 分	9:40	9:05	9:25	9:40	11:30
気温	℃	27.0	27.2	28.9	27.0	30.5
水温	℃	26.5	25.3	20.1	26.5	26.6
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	ウラン及びその化合物	(0.002mg/L以下)	0.0002未満	0.0003	0.0002未満	0.0002未満
	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	トルエン	0.4mg/L以下	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) *	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
	亜塩素酸	0.6mg/L以下	-	-	-	-
	二酸化塩素	0.6mg/L以下	-	-	-	-
	ジクロロアセトニトリル *	(0.01mg/L以下)	-	-	-	0.001未満
	抱水クロラール *	(0.02mg/L以下)	-	-	-	0.002
	農薬類 *	1以下	-	-	-	-
	遊離残留塩素	-	-	-	-	1.05
	残留塩素	1mg/L以下	-	-	-	1.13
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10~100mg/L	47	70	73	65
	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.038	0.014	0.110	0.001未満
	遊離炭酸	20mg/L以下	1.0未満	1.0未満	15.7	1.1
	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	有機物等(KMnO4)	3mg/L以下	-	-	-	-
	臭気強度(TON)	3TON以下	-	-	-	-
	蒸発残留物	30~200mg/L	102	134	159	121
	濁度	1度以下	5.3	4.5	3.9	0.1未満
	pH値	7.5程度	7.8	8.0	7.1	7.7
	腐食性(ランゲリア指数)	-1~0	-0.8	-0.3	-1.2	-0.7
	従属栄養細菌	(2000個/mL以下)	-	-	-	0
	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.12	0.11	0.01未満	0.07
	ペルフルオロオクタンルスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) *	(0.00005mg/L以下)	0.000006	0.000006	-	0.000008
そ の 他	総アルカリ度	mg/L	41.5	61.0	67.0	53.2
	アンモニア態窒素	mg/L	0.01	0.01未満	0.15	-
	電気伝導率	μS/cm	144	195	251	202
	浮遊物質(SS)	mg/L	7	5	1未満	-
	大腸菌群	MPN/100ml	2400超	2400超	770	陰性
	嫌気性芽胞菌	CFU/100ml	0	0	0	-
	モリブデン	mg/L	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満
	ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS) *	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	-	0.000001未満
備 考	目標値で（）表示のものは暫定値を示す。 *印は委託検査項目を示す。					
	検査期間	令和7年7月15日 ~ 令和7年8月7日				
検査機関	池田市上下水道部水質管理課 所在地：池田市古江町160番地 水質検査機器共同使用 所在地：豊中市宮山町3-20-1 市町村水道水質共同検査 所在地：枚方市村野高見台7-2					

水質検査結果書（定期検査）

採水年月日： 令和7年7月15日（火）

天候

当日： 雨後晴

前日： 曇

試験項目	基準値	隧道区域 給水栓 (浄水)	畑 区域 給水栓 (浄水)	企業団水 (浄水)		
採水時刻	時 分	9:45	10:55	10:55		
気温 *	℃	30.2	31.0	31.0		
水温 *	℃	31.3	28.6	29.3		
遊離残留塩素 *	mg/L	0.73	0.59	0.52		
残留塩素 *	mg/L	0.81	0.67	0.59		
一般細菌	100個/mL以下	0	0	0		
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性		
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満		
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001	0.001	0.001未満		
六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満		
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.4	0.4	0.9		
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.26	0.25	0.09		
ほう素及びその化合物	1mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満		
四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満		
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満		
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
塩素酸	0.6mg/L以下	0.10	0.10	0.08		
クロロ酢酸 *	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
クロロホルム	0.06mg/L以下	0.019	0.022	0.011		
ジクロロ酢酸 *	0.03mg/L以下	0.006	0.005	0.003未満		
ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	0.006	0.006	0.008		
臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.003		
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.037	0.041	0.030		
トリクロロ酢酸 *	0.03mg/L以下	0.007	0.008	0.003未満		
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.012	0.013	0.010		
ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001		
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満		
亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満		
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.08	0.08	0.02		
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満		
銅及びその化合物	1mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満		
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	14.2	13.8	14.5		
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
塩化物イオン	200mg/L以下	14.9	15.3	16.1		
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	71	71	40		
蒸発残留物	500mg/L以下	123	124	94		
陰イオン界面活性剤 *	0.2mg/L以下	-	-	0.02未満		
ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		
非イオン界面活性剤 *	0.02mg/L以下	-	-	0.005未満		
フェノール類 *	0.005mg/L以下	-	-	0.0005未満		
有機物(TOC)	3mg/L以下	0.9	0.8	0.8		
pH値	5.8~8.6	7.8	7.7	7.3		
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし		
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし		
色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満		
濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満		
判定	-	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合		
備考	※1 検査の方法は、厚生労働省告示第261号に基づく方法で行った。 ※2 *印は水道GLP対象外の項目（委託検査項目等）を示す。					
	隧道区域給水栓：神田1丁目 畑区域給水栓：畑2丁目					
検査期間		令和7年7月15日 ~ 令和7年8月7日				
検査機関		池田市上下水道部水質管理課	所在地：池田市古江町160番地			
		水質検査機器共同使用	所在地：豊中市宮山町3-20-1			
		市町村水道水質共同検査	所在地：枚方市村野高見台7-2			

水質検査結果書（定期検査）

採水年月日： 令和7年7月15日（火） 天候 当日： 雨後晴 前日： 曇

試験項目	目標値又は単位	隧道区域 給水栓 (浄水)	畑 区域 給水栓 (浄水)	企業団水 (浄水)		
採水時刻	時 分	9:45	10:55	10:55		
気温	℃	30.2	31.0	31.0		
水温	℃	31.3	28.6	29.3		
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	ウラン及びその化合物	(0.002mg/L以下)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	
	トルエン	0.4mg/L以下	0.04未満	0.04未満	0.04未満	
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) *	0.08mg/L以下	-	-	-	
	亜塩素酸	0.6mg/L以下	-	-	-	
	二酸化塩素	0.6mg/L以下	-	-	-	
	ジクロロアセトニトリル *	(0.01mg/L以下)	0.001	-	-	
	抱水クロラール *	(0.02mg/L以下)	0.003	-	-	
	農薬類 *	1以下	-	-	-	
	遊離残留塩素	-	0.73	0.59	0.52	
	残留塩素	1mg/L以下	0.81	0.67	0.59	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10~100mg/L	71	71	40	
	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	遊離炭酸	20mg/L以下	1.0	-	-	
	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	
	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	有機物等(KMnO4)	3mg/L以下	-	-	-	
	臭気強度(TON)	3TON以下	-	-	-	
	蒸発残留物	30~200mg/L	123	124	94	
	濁度	1度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
	pH値	7.5程度	7.8	7.7	7.3	
	腐食性(ランゲリア指数)	-1~0	-0.4	-0.5	-1.4	
	従属栄養細菌	(2000個/mL以下)	0	0	0	
	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.08	0.08	0.02		
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタノ酸(PFOA) *	(0.00005mg/L以下)	-	-	-		
そ の 他	総アルカリ度	mg/L	60.2	58.0	29.8	
	アンモニア態窒素	mg/L	-	-	-	
	電気伝導率	μ S/cm	216	215	166	
	浮遊物質(SS)	mg/L	-	-	-	
	大腸菌群	MPN/100ml	陰性	陰性	陰性	
	嫌気性芽胞菌	CFU/100ml	-	-	-	
	モリブデン	mg/L	0.007未満	0.007未満	0.007未満	
	ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS) *	mg/L	-	-	-	
備 考	目標値で () 表示のものは暫定値を示す。 *印は委託検査項目を示す。 隧道区域給水栓：神田1丁目 畑区域給水栓：畑2丁目					
	検査期間	令和7年7月15日 ~ 令和7年8月7日				
検査機関	池田市上下水道部水質管理課 所在地：池田市古江町160番地 水質検査機器共同使用 所在地：豊中市宮山町3-20-1 市町村水道水質共同検査 所在地：枚方市村野高見台7-2					

水質検査結果書（定期検査）

採水年月日： 令和7年7月15日（火）

天候

当日： 雨後晴

前日： 曇

試験項目	基準値	伏尾台配水場 (浄水)	細河区 給水栓 (浄水)	伏尾台高区域 給水栓 (浄水)	寺尾山区域 給水栓 (浄水)	緑丘区域 給水栓 (浄水)
採水時刻	時 分	9:20	9:50	9:30	10:10	10:35
気温 *	℃	27.5	29.0	27.4	30.2	30.6
水温 *	℃	27.5	27.8	29.0	27.0	28.6
遊離残留塩素 *	mg/L	0.77	0.58	0.50	0.47	0.58
残留塩素 *	mg/L	0.85	0.66	0.58	0.54	0.65
一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.24	0.23	0.24	0.24	0.24
ほう素及びその化合物	1mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩素酸	0.6mg/L以下	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
クロロ酢酸 *	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
クロロホルム	0.06mg/L以下	0.019	0.022	0.024	0.024	0.023
ジクロロ酢酸 *	0.03mg/L以下	0.006	0.005	0.004	0.003	0.004
ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	0.005	0.006	0.006	0.007	0.006
臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.036	0.041	0.044	0.045	0.042
トリクロロ酢酸 *	0.03mg/L以下	0.006	0.007	0.008	0.007	0.008
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.012	0.013	0.014	0.014	0.013
ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
銅及びその化合物	1mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	13.5	13.8	13.7	13.8	13.8
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩化物イオン	200mg/L以下	14.5	15.4	15.3	15.5	15.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	69	70	70	71	69
蒸発残留物	500mg/L以下	123	128	133	127	126
陰イオン界面活性剤 *	0.2mg/L以下	-	-	-	-	-
ジェオスミン	0.0001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.0001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤 *	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-
フェノール類 *	0.005mg/L以下	-	-	-	-	-
有機物(TOC)	3mg/L以下	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8
pH値	5.8~8.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
判定	-	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合
備考	※1 検査の方法は、厚生労働省告示第261号に基づく方法で行った。 ※2 *印は水道GLP対象外の項目（委託検査項目等）を示す。					
検査期間	令和7年7月15日 ~ 令和7年8月7日					
検査機関	池田市上下水道部水質管理課 所在地：池田市古江町160番地 水質検査機器共同使用 所在地：豊中市宮山町3-20-1 市町村水道水質共同検査 所在地：枚方市村野高見台7-2					

水質検査結果書（定期検査）

採水年月日： 令和7年7月15日（火） 天候 当日： 雨後晴 前日： 曇

試験項目	目標値又は単位	伏尾台配水場 (浄水)	細河区域 給水栓 (浄水)	伏尾台高区域 給水栓 (浄水)	寺尾山区域 給水栓 (浄水)	緑丘区域 給水栓 (浄水)
採水時刻	時 分	9:20	9:50	9:30	10:10	10:35
気温	℃	27.5	29.0	27.4	30.2	30.6
水温	℃	27.5	27.8	29.0	27.0	28.6
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	ウラン及びその化合物	(0.002mg/L以下)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	トルエン	0.4mg/L以下	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) *	0.08mg/L以下	-	-	-	-
	亜塩素酸	0.6mg/L以下	-	-	-	-
	二酸化塩素	0.6mg/L以下	-	-	-	-
	ジクロロアセトニトリル *	(0.01mg/L以下)	-	-	-	-
	抱水クロラール *	(0.02mg/L以下)	-	-	-	-
	農薬類 *	1以下	-	-	-	-
	遊離残留塩素	-	0.77	0.58	0.50	0.47
	残留塩素	1mg/L以下	0.85	0.66	0.58	0.54
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10~100mg/L	69	70	70	71
	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	遊離炭酸	20mg/L以下	-	1.1	-	-
	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	有機物等(KMnO4)	3mg/L以下	-	-	-	-
	臭気強度(TON)	3TON以下	-	-	-	-
	蒸発残留物	30~200mg/L	123	128	133	127
	濁度	1度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	pH値	7.5程度	7.7	7.7	7.7	7.7
	腐食性(ランゲリア指数)	-1~0	-0.6	-0.6	-0.5	-0.6
	従属栄養細菌	(2000個/mL以下)	0	0	0	0
	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.08	0.08	0.08	0.08	
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタノ酸(PFOA) *	(0.00005mg/L以下)	-	-	-	-	
その他の	総アルカリ度	mg/L	59.0	59.5	59.0	58.0
	アンモニア態窒素	mg/L	-	-	-	-
	電気伝導率	μS/cm	213	216	215	216
	浮遊物質(SS)	mg/L	-	-	-	-
	大腸菌群	MPN/100ml	陰性	陰性	陰性	陰性
	嫌気性芽胞菌	CFU/100ml	-	-	-	-
	モリブデン	mg/L	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満
	ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS) *	mg/L	-	-	-	-
備考	目標値で（）表示のものは暫定値を示す。 *印は委託検査項目を示す。 細河区域給水栓：伏尾町62 伏尾台高区域給水栓：伏尾台5丁目 寺尾山区域給水栓：石橋4丁目 緑丘区域給水栓：井口堂3丁目					
	検査期間	令和7年7月15日 ~ 令和7年8月7日				
検査機関	池田市上下水道部水質管理課 所在地：池田市古江町160番地					
	水質検査機器共同使用 所在地：豊中市宮山町3-20-1					
	市町村水道水質共同検査 所在地：枚方市村野高見台7-2					

水質検査結果書（定期検査）

採水年月日： 令和7年7月15日（火）

天候

当日： 雨後晴

前日： 曇

試験項目	基準値	東畑配水池 (浄水)	東畑区域 給水栓 (浄水)			
採水時刻	時 分	10:30	10:10			
気温 *	℃	29.0	30.0			
水温 *	℃	27.8	30.9			
遊離残留塩素 *	mg/L	0.64	0.50			
残留塩素 *	mg/L	0.72	0.57			
一般細菌	100個/mL以下	0	0			
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性			
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満			
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満			
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満			
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満			
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001	0.001			
六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満			
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満			
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.4	0.4			
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.24	0.22			
ほう素及びその化合物	1mg/L以下	0.1未満	0.1未満			
四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満			
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満			
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満			
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満			
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満			
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満			
ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満			
塩素酸	0.6mg/L以下	0.10	0.11			
クロロ酢酸 *	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満			
クロロホルム	0.06mg/L以下	0.026	0.030			
ジクロロ酢酸 *	0.03mg/L以下	0.005	0.004			
ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	0.007	0.007			
臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満			
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.047	0.052			
トリクロロ酢酸 *	0.03mg/L以下	0.009	0.005			
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.014	0.015			
ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満			
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満			
亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	0.1未満	0.1未満			
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.08	0.08			
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満			
銅及びその化合物	1mg/L以下	0.1未満	0.1未満			
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	13.6	13.4			
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満			
塩化物イオン	200mg/L以下	15.4	15.4			
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	69	69			
蒸発残留物	500mg/L以下	130	125			
陰イオン界面活性剤 *	0.2mg/L以下	-	-			
ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満			
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満			
非イオン界面活性剤 *	0.02mg/L以下	-	-			
フェノール類 *	0.005mg/L以下	-	-			
有機物(TOC)	3mg/L以下	0.9	0.9			
pH値	5.8~8.6	7.7	7.8			
味	異常でないこと	異常なし	異常なし			
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし			
色度	5度以下	0.5未満	0.5未満			
濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満			
判定	-	水質基準に適合	水質基準に適合			
備考	※1 検査の方法は、厚生労働省告示第261号に基づく方法で行った。 ※2 *印は水道GLP対象外の項目（委託検査項目等）を示す。					
	東畑区域給水栓：五月丘5丁目-2					
検査期間		令和7年7月15日 ～ 令和7年8月7日				
検査機関		池田市上下水道部水質管理課 所在地：池田市古江町160番地 水質検査機器共同使用 所在地：豊中市宮山町3-20-1 市町村水道水質共同検査 所在地：枚方市村野高見台7-2				

水質検査結果書（定期検査）

採水年月日： 令和7年7月15日（火） 天候 当日： 雨後晴 前日： 曇

試験項目	目標値又は単位	東畑配水池 (浄水)	東畑区域 給水栓 (浄水)			
採水時刻	時 分	10:30	10:10			
気温	℃	29.0	30.0			
水温	℃	27.8	30.9			
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満		
	ウラン及びその化合物	(0.002mg/L以下)	0.0002未満	0.0002未満		
	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満		
	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	0.0004未満	0.0004未満		
	トルエン	0.4mg/L以下	0.04未満	0.04未満		
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) *	0.08mg/L以下	-	-		
	亜塩素酸	0.6mg/L以下	-	-		
	二酸化塩素	0.6mg/L以下	-	-		
	ジクロロアセトニトリル *	(0.01mg/L以下)	-	-		
	抱水クロラール *	(0.02mg/L以下)	-	-		
	農薬類 *	1以下	-	-		
	遊離残留塩素	-	0.64	0.50		
	残留塩素	1mg/L以下	0.72	0.57		
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10~100mg/L	69	69		
	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満		
	遊離炭酸	20mg/L以下	-	-		
	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満		
	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満		
	有機物等(KMnO4)	3mg/L以下	-	-		
	臭気強度(TON)	3TON以下	-	-		
	蒸発残留物	30~200mg/L	130	125		
	濁度	1度以下	0.1未満	0.1未満		
	pH値	7.5程度	7.7	7.8		
	腐食性(ランゲリア指数)	-1~0	-0.6	-0.4		
	従属栄養細菌	(2000個/mL以下)	0	0		
	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	0.01未満	0.01未満		
	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.08	0.08		
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA) *	(0.00005mg/L以下)	-	-		
そ の 他	総アルカリ度	mg/L	57.2	57.0		
	アンモニア態窒素	mg/L	-	-		
	電気伝導率	μ S/cm	212	211		
	浮遊物質(SS)	mg/L	-	-		
	大腸菌群	MPN/100ml	陰性	陰性		
	嫌気性芽胞菌	CFU/100ml	-	-		
	モリブデン	mg/L	0.007未満	0.007未満		
	ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS) *	mg/L	-	-		
<p>目標値で () 表示のものは暫定値を示す。 *印は委託検査項目を示す。 東畑区域給水栓：五月丘5丁目-2</p>						
検査期間	令和7年7月15日 ~ 令和7年8月7日					
検査機関	池田市上下水道部水質管理課 所在地：池田市古江町160番地 水質検査機器共同使用 所在地：豊中市宮山町3-20-1 市町村水道水質共同検査 所在地：枚方市村野高見台7-2					