

水質検査結果書（定期検査）

採水年月日： 令和8年5月19日 （火） 天候 当日： 晴 前日： 晴

試験項目		基準値	猪名川表流水 (原水)	余野川伏流水 (原水)	猪名川神田 伏流水 (原水)	古江浄水場 (浄水)	企業団水 (浄水)
採水時刻		時 分	9:20	9:05	9:15	9:30	10:35
気温	*	℃	23.0	24.6	25.0	23.0	25.2
水温	*	℃	19.1	19.8	17.3	20.5	22.8
遊離残留塩素	*	mg/L	－	－	－	0.85	0.49
残留塩素	*	mg/L	－	－	－	0.95	0.59
水 質 基 準 項 目	一般細菌	100個/mL以下	600	700	34	0	0
	大腸菌	検出されないこと	32	43	1未満	陰性	陰性
	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.003	0.009	0.003	0.001	0.001未満
	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.009	0.004未満	0.005	0.004未満	0.004未満
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.4	0.3	1.2	0.4	1.1
	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.24	0.25	0.25	0.23	0.10
	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタネ酸(PFOA) *	0.00005mg/L以下	0.000007	0.000005未満	0.000011	0.000007	0.000009
	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	塩素酸	0.6mg/L以下	－	－	－	0.06未満	0.06未満
	クロロ酢酸 *	0.02mg/L以下	－	－	－	0.002未満	0.002未満
	クロロホルム	0.06mg/L以下	－	－	－	0.008	0.005
	ジクロロ酢酸 *	0.03mg/L以下	－	－	－	0.003	0.003未満
	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	－	－	－	0.003	0.005
	臭素酸	0.01mg/L以下	－	－	－	0.002	0.001未満
	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	－	－	－	0.017	0.017
	トリクロロ酢酸 *	0.03mg/L以下	－	－	－	0.004	0.003未満
	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	－	－	－	0.006	0.006
	ブromホルム	0.09mg/L以下	－	－	－	0.001未満	0.001
	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	－	－	－	0.008未満	0.008未満
	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.07	0.10	0.01未満	0.07	0.02
	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.14	0.14	0.74	0.03未満	0.03未満
	銅及びその化合物	1mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	11.0	13.5	17.7	15.5	16.3
	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.030	0.010	0.082	0.001未満	0.001
	塩化物イオン	200mg/L以下	10.2	10.4	16.7	18.1	18.7
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	51	82	72	56	43
	蒸発残留物	500mg/L以下	102	143	154	118	102
	陰イオン界面活性剤 *	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	非イオン界面活性剤 *	0.02mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	フェノール類 *	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	有機物(TOC)	3mg/L以下	1.8	1.0	0.6	1.1	0.8
	pH値	5.8～8.6	7.7	8.1	7.0	7.7	7.3
	味	異常でないこと	－	－	－	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	植物性臭	植物性臭	微植物性臭	異常なし	異常なし
	色度	5度以下	6.7	4.0	8.9	0.7	0.5未満
	濁度	2度以下	2.6	2.6	5.6	0.1未満	0.1未満
判定		－	－	－	－	水質基準に適合	水質基準に適合
備 考	※1 検査の方法は、厚生労働省告示第261号に基づく方法で行った。 ※2 *印は水道GLP対象外の項目（委託検査項目等）を示す。						
	検査期間	令和8年5月19日 ～ 令和8年6月17日					
	検査機関	池田市上下水道部水質管理課 所在地：池田市古江町160番地 水質検査機器共同使用 所在地：豊中市宮山町3-20-1 市町村水道水質共同検査 所在地：枚方市村野高見台7-2					

水質検査結果書（定期検査）

採水年月日： 令和8年5月19日 （火） 天候 当日： 晴 前日： 晴

試験項目		目標値又は単位	猪名川表流水 (原水)	余野川伏流水 (原水)	猪名川神田 伏流水 (原水)	古江浄水場 (浄水)	企業団水 (浄水)
採水時刻		時 分	9:20	9:05	9:15	9:30	10:35
気温		℃	23.0	24.6	25.0	23.0	25.2
水温		℃	19.1	19.8	17.3	20.5	22.8
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	ウラン及びその化合物	(0.002mg/L以下)	0.0002未満	0.0005	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	トルエン	0.4mg/L以下	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	-
	亜塩素酸	0.6mg/L以下	-	-	-	-	-
	二酸化塩素	0.6mg/L以下	-	-	-	-	-
	ジクロロアセトニトリル *	(0.01mg/L以下)	-	-	-	0.001	-
	抱水クロラール *	(0.02mg/L以下)	-	-	-	0.002	-
	農薬類 *	1以下	-	-	-	-	-
	遊離残留塩素	-	-	-	-	0.85	0.49
	残留塩素	1mg/L以下	-	-	-	0.95	0.59
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10～100mg/L	51	82	72	56	43
	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.030	0.010	0.082	0.001未満	0.001
	遊離炭酸	20mg/L以下	-	-	-	-	-
	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	有機物等(KMnO4)	3mg/L以下	-	-	-	-	-
	臭気強度(TON)	3TON以下	-	-	-	-	-
	蒸発残留物	30～200mg/L	102	143	154	118	102
	濁度	1度以下	2.6	2.6	5.6	0.1未満	0.1未満
	pH値	7.5程度	7.7	8.1	7.0	7.7	7.3
	腐食性(ランゲリア指数)	-1～0	-0.9	-0.2	-1.4	-0.9	-1.5
	従属栄養細菌	(2000個/mL以下)	-	-	-	-	-
	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.07	0.10	0.01未満	0.07	0.02
そ の 他	総アルカリ度	mg/L	45.0	70.0	61.0	46.8	30.0
	アンモニア態窒素	mg/L	0.03	0.01	0.06	-	-
	電気伝導率	μ S/cm	157	225	236	192	180
	浮遊物質(SS)	mg/L	3	3	2	-	-
	大腸菌群	MPN/100ml	2400超	2400超	130	陰性	陰性
	嫌気性芽胞菌	CFU/100ml	20	0	0	-	-
	モリブデン	mg/L	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満
	要検討PFAS *	mg/L	-	-	-	-	-
備 考	目標値で（）表示のものは暫定値を示す。 *印は委託検査項目を示す。 要検討PFASはPFHxS, PFBS, PFBA, PFPeA, PFHxA, PFHpA, PFNA, HFPO-DA(Gen-X)の合算						
検査期間		令和8年5月19日 ～ 令和8年6月17日					
検査機関		池田市上下水道部水質管理課 所在地：池田市古江町160番地					
		水質検査機器共同使用 所在地：豊中市宮山町3-20-1					
		市町村水道水質共同検査 所在地：枚方市村野高見台7-2					

水質検査結果書（定期検査）

採水年月日： 令和8年5月19日 （火） 天候 当日： 晴 前日： 晴

試験項目		基準値	伏尾台配水場 (浄水)	細河区域 給水栓 (浄水)	伏尾台高区域 給水栓 (浄水)	配水隧道 (浄水)	隧道区域 給水栓 (浄水)
採水時刻		時 分	9:20	9:50	9:30	10:15	9:30
気温		℃	24.2	25.0	25.2	24.2	26.5
水温		℃	20.4	20.7	22.0	20.5	24.4
遊離残留塩素		mg/L	0.52	0.42	0.37	0.58	0.49
残留塩素		mg/L	0.62	0.50	0.45	0.69	0.59
水 質 基 準 項 目	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0
	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満
	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.005未満
	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.23	0.23	0.22	0.25	0.24
	ほう素及びその化合物	1mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタネ酸(PFOA) *	0.00005mg/L以下	-	-	-	-	-
	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
	クロロ酢酸 *	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.014	0.014	0.016	0.013	0.013
	ジクロロ酢酸 *	0.03mg/L以下	0.006	0.003	0.003未満	0.006	0.004
	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	0.003	0.004	0.004	0.003	0.003
	臭素酸	0.01mg/L以下	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.026	0.027	0.029	0.024	0.024
	トリクロロ酢酸 *	0.03mg/L以下	0.007	0.008	0.008	0.007	0.007
	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.009	0.009	0.009	0.008	0.008
	ブromホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.06	0.05	0.05	0.06	0.06
	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
	銅及びその化合物	1mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	15.5	15.4	15.3	15.6	15.6
	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	塩化物イオン	200mg/L以下	18.4	18.3	18.3	18.7	18.6
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	57	59	57	57	58
	蒸発残留物	500mg/L以下	111	118	113	113	118
	陰イオン界面活性剤 *	0.2mg/L以下	-	-	-	-	-
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	非イオン界面活性剤 *	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-
	フェノール類 *	0.005mg/L以下	-	-	-	-	-
	有機物(TOC)	3mg/L以下	1.1	1.0	1.0	1.1	1.1
	pH値	5.8～8.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5度以下	0.5	0.5未満	0.5未満	0.7	0.5
	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
判定		-	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合
備 考	※1 検査の方法は、厚生労働省告示第261号に基づく方法で行った。 ※2 *印は水道GLP対象外の項目（委託検査項目等）を示す。						
	細河区域給水栓：伏尾町62 伏尾台高区域給水栓：伏尾台5丁目 隧道区域給水栓：神田1丁目						
	検査期間	令和8年5月19日 ～ 令和8年6月17日					
検査機関		池田市上下水道部水質管理課 水質検査機器共同使用 市町村水道水質共同検査	所在地：池田市古江町160番地 所在地：豊中市宮山町3-20-1 所在地：枚方市村野高見台7-2				

水質検査結果書（定期検査）

採水年月日： 令和8年5月19日 （火）		天候		当日： 晴		前日： 晴	
試験項目		目標値又は単位	伏尾台配水場 (浄水)	細河区域 給水栓 (浄水)	伏尾台高区域 給水栓 (浄水)	配水隧道 (浄水)	隧道区域 給水栓 (浄水)
採水時刻		時 分	9:20	9:50	9:30	10:15	9:30
気温		℃	24.2	25.0	25.2	24.2	26.5
水温		℃	20.4	20.7	22.0	20.5	24.4
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	ウラン及びその化合物	(0.002mg/L以下)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	1,2 - ジクロロエタン	0.004mg/L以下	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	トルエン	0.4mg/L以下	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満
	フタル酸ジ(2 - エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	-	-	-	-	-
	亜塩素酸	0.6mg/L以下	-	-	-	-	-
	二酸化塩素	0.6mg/L以下	-	-	-	-	-
	ジクロロアセトニトリル *	(0.01mg/L以下)	-	-	-	-	0.002
	抱水クロラール *	(0.02mg/L以下)	-	-	-	-	0.003
	農薬類 *	1以下	-	-	-	-	-
	遊離残留塩素	-	0.52	0.42	0.37	0.58	0.49
	残留塩素	1mg/L以下	0.62	0.50	0.45	0.69	0.59
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10～100mg/L	57	59	57	57	58
	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	遊離炭酸	20mg/L以下	-	-	-	-	-
	1,1,1 - トリクロロエタン	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
	メチル-tertブチルエーテル(MTBE)	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	有機物等(KMnO4)	3mg/L以下	-	-	-	-	-
	臭気強度(TON)	3TON以下	-	-	-	-	-
	蒸発残留物	30～200mg/L	111	118	113	113	118
	濁度	1度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	pH値	7.5程度	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7
	腐食性(ランゲリア指数)	-1～0	-1.0	-1.0	-0.9	-0.9	-0.8
	従属栄養細菌	(2000個/mL以下)	-	-	-	-	-
	1,1 - ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.06	0.05	0.05	0.06	0.06
そ の 他	総アルカリ度	mg/L	47.0	46.2	46.0	46.2	46.8
	アンモニア態窒素	mg/L	-	-	-	-	-
	電気伝導率	μ S/cm	192	191	191	194	193
	浮遊物質(SS)	mg/L	-	-	-	-	-
	大腸菌群	MPN/100ml	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	嫌気性芽胞菌	CFU/100ml	-	-	-	-	-
	モリブデン	mg/L	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満
	要検討PFAS *	mg/L	-	-	-	-	-
備 考	目標値で（ ）表示のものは暫定値を示す。 *印は委託検査項目を示す。 要検討PFASはPFHxS, PFBS, PFBA, PFPeA, PFHxA, PFHpA, PFNA, HFPO-DA(Gen-X)の合算 細河区域給水栓：伏尾町62 伏尾台高区域給水栓：伏尾台5丁目 隧道区域給水栓：神田1丁目						
	検査期間	令和8年5月19日 ～ 令和8年6月17日					
	検査機関	池田市上下水道部水質管理課 所在地：池田市古江町160番地					
		水質検査機器共同使用 所在地：豊中市宮山町3-20-1					
		市町村水道水質共同検査 所在地：枚方市村野高見台7-2					

水質検査結果書（定期検査）

採水年月日： 令和8年5月19日 （火） 天候 当日： 晴 前日： 晴

試験項目		基準値	寺尾山区域 給水栓 (浄水)	緑丘区域 給水栓 (浄水)	畑 区域 給水栓 (浄水)	東畑区域 給水栓 (浄水)	
採水時刻		時 分	10:00	10:15	10:35	10:30	
気温	*	℃	25.8	25.5	25.2	25.0	
水温	*	℃	21.0	21.3	21.5	25.0	
遊離残留塩素	*	mg/L	0.30	0.31	0.35	0.19	
残留塩素	*	mg/L	0.38	0.38	0.43	0.26	
水 質 基 準 項 目	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	
	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	
	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	
	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	
	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.4	0.4	0.4	0.4	
	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.23	0.23	0.23	0.23	
	ほう素及びその化合物	1mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	
	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) *	0.00005mg/L以下	-	-	-	-	
	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	
	クロロ酢酸 *	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.016	0.016	0.015	0.020	
	ジクロロ酢酸 *	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	
	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	0.004	0.004	0.004	0.004	
	臭素酸	0.01mg/L以下	0.002	0.002	0.002	0.002	
	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.030	0.029	0.028	0.035	
	トリクロロ酢酸 *	0.03mg/L以下	0.008	0.008	0.008	0.009	
	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.010	0.009	0.009	0.011	
	ブromホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	
	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.05	0.06	0.06	0.05	
	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	
	銅及びその化合物	1mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	15.3	15.3	15.3	14.9	
	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	塩化物イオン	200mg/L以下	18.5	18.4	18.4	18.4	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	56	58	59	56	
	蒸発残留物	500mg/L以下	116	120	114	113	
	陰イオン界面活性剤 *	0.2mg/L以下	-	-	-	-	
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
	非イオン界面活性剤 *	0.02mg/L以下	-	-	-	-	
	フェノール類 *	0.005mg/L以下	-	-	-	-	
	有機物(TOC)	3mg/L以下	1.0	1.0	1.0	1.0	
	pH値	5.8～8.6	7.7	7.6	7.6	7.7	
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	色度	5度以下	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
判定		-	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合	
備 考	※1 検査の方法は、厚生労働省告示第261号に基づく方法で行った。 ※2 *印は水道GLP対象外の項目（委託検査項目等）を示す。						
	寺尾山区域給水栓：石橋4丁目 緑丘区域給水栓：井口堂3丁目 畑区域給水栓：畑2丁目 東畑区域給水栓：五月丘5丁目-2						
	検査期間 令和8年5月19日 ～ 令和8年6月17日						
検査機関		池田市上下水道部水質管理課 水質検査機器共同使用 市町村水道水質共同検査	所在地：池田市古江町160番地 所在地：豊中市宮山町3-20-1 所在地：枚方市村野高見台7-2				

水質検査結果書（定期検査）

採水年月日： 令和8年5月19日 （火）		天候		当日： 晴		前日： 晴	
試験項目		目標値又は単位	寺尾山区域 給水栓 (浄水)	緑丘区域 給水栓 (浄水)	畑 区域 給水栓 (浄水)	東畑区域 給水栓 (浄水)	
採水時刻		時 分	10:00	10:15	10:35	10:30	
気温		℃	25.8	25.5	25.2	25.0	
水温		℃	21.0	21.3	21.5	25.0	
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	ウラン及びその化合物	(0.002mg/L以下)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1,2 - ジクロロエタン	0.004mg/L以下	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	
	トルエン	0.4mg/L以下	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	
	フタル酸ジ(2 - エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	-	-	-	-	
	亜塩素酸	0.6mg/L以下	-	-	-	-	
	二酸化塩素	0.6mg/L以下	-	-	-	-	
	ジクロロアセトニトリル *	(0.01mg/L以下)	-	-	-	-	
	抱水クロラール *	(0.02mg/L以下)	-	-	-	-	
	農薬類 *	1以下	-	-	-	-	
	遊離残留塩素	-	0.30	0.31	0.35	0.19	
	残留塩素	1mg/L以下	0.38	0.38	0.43	0.26	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10～100mg/L	56	58	59	56	
	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	遊離炭酸	20mg/L以下	-	-	-	-	
	1,1,1 - トリクロロエタン	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	
	メチル- t - プチルエーテル(MTBE)	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	有機物等(KMnO4)	3mg/L以下	-	-	-	-	
	臭気強度(TON)	3TON以下	-	-	-	-	
	蒸発残留物	30～200mg/L	116	120	114	113	
	濁度	1度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
	pH値	7.5程度	7.7	7.6	7.6	7.7	
	腐食性(ランゲリア指数)	-1～0	-0.9	-1.0	-1.0	-0.8	
	従属栄養細菌	(2000個/mL以下)	-	-	-	-	
	1,1 - ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.05	0.06	0.06	0.05	
そ の 他	総アルカリ度	mg/L	46.5	46.2	46.5	45.5	
	アンモニア態窒素	mg/L	-	-	-	-	
	電気伝導率	μ S/cm	192	193	191	190	
	浮遊物質(SS)	mg/L	-	-	-	-	
	大腸菌群	MPN/100ml	陰性	陰性	陰性	陰性	
	嫌気性芽胞菌	CFU/100ml	-	-	-	-	
	モリブデン	mg/L	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	
	要検討PFAS *	mg/L	-	-	-	-	
備 考	目標値で () 表示のものは暫定値を示す。 *印は委託検査項目を示す。 要検討PFASはPFHxS, PFBS, PFBA, PFPeA, PFHxA, PFHpA, PFNA, HFPO-DA(Gen-X)の合算 寺尾山区域給水栓：石橋4丁目 緑丘区域給水栓：井口堂3丁目 畑区域給水栓：畑2丁目 東畑区域給水栓：五月丘5丁目-2						
	検査期間	令和8年5月19日 ～ 令和8年6月17日					
	検査機関	池田市上下水道部水質管理課 所在地：池田市古江町160番地					
		水質検査機器共同使用 所在地：豊中市宮山町3-20-1					
		市町村水道水質共同検査 所在地：枚方市村野高見台7-2					