

水質検査結果書（定期検査）

採水年月日： 令和8年7月14日 （火） 天候 当日： 晴 前日： 晴

試験項目		基準値	猪名川表流水 (原水)	余野川伏流水 (原水)	猪名川神田 伏流水 (原水)	古江浄水場 (浄水)	企業団水 (浄水)
採水時刻		時 分	9:30	10:00	9:55	9:20	11:30
気温	*	℃	28.5	32.0	33.5	28.5	33.0
水温	*	℃	24.5	24.6	19.8	25.4	25.8
遊離残留塩素	*	mg/L	－	－	－	1.00	0.64
残留塩素	*	mg/L	－	－	－	1.08	0.70
水 質 基 準 項 目	一般細菌	100個/mL以下	1800	2300	7	0	0
	大腸菌	検出されないこと	76	20	1未満	陰性	陰性
	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	－	－	－	－	－
	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	－	－	－	－	－
	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－
	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－
	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－
	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	－	－	－	－	－
	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.4	0.3	1.3	0.4	0.9
	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.21	0.21	0.25	0.19	0.08
	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	－	－	－	－	－
	四塩化炭素	0.002mg/L以下	－	－	－	－	－
	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	－	－	－	－	－
	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	－	－	－	－	－
	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	－	－	－	－	－
	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－
	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) *	0.00005mg/L以下	－	－	－	－	－
	ベンゼン	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－
	塩素酸	0.6mg/L以下	－	－	－	0.06	0.07
	クロロ酢酸 *	0.02mg/L以下	－	－	－	－	－
	クロロホルム	0.06mg/L以下	－	－	－	－	－
	ジクロロ酢酸 *	0.03mg/L以下	－	－	－	－	－
	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	－	－	－	－	－
	臭素酸	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－
	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	－	－	－	－	－
	トリクロロ酢酸 *	0.03mg/L以下	－	－	－	－	－
	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	－	－	－	－	－
	ブromホルム	0.09mg/L以下	－	－	－	－	－
	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	－	－	－	－	－
	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	－	－	－	－	－
	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	－	－	－	－	－
	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	－	－	－	－	－
	銅及びその化合物	1mg/L以下	－	－	－	－	－
	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	－	－	－	－	－
	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	－	－	－	－	－
	塩化物イオン	200mg/L以下	8.3	8.0	13.7	15.6	14.0
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	－	－	－	－	－
	蒸発残留物	500mg/L以下	－	－	－	－	－
	陰イオン界面活性剤 *	0.2mg/L以下	－	－	－	－	－
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	非イオン界面活性剤 *	0.02mg/L以下	－	－	－	－	－
	フェノール類 *	0.005mg/L以下	－	－	－	－	－
	有機物(TOC)	3mg/L以下	1.5	1.0	0.6	0.9	0.7
	pH値	5.8～8.6	7.9	8.2	7.0	7.6	7.4
	味	異常でないこと	－	－	－	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	植物性臭	植物性臭	微植物性臭	異常なし	異常なし
	色度	5度以下	5.7	4.2	2.7	0.6	0.5未満
	濁度	2度以下	1.4	4.2	1.6	0.1未満	0.1未満
判定		－	－	－	－	水質基準に適合	水質基準に適合
備 考	※1 検査の方法は、厚生労働省告示第261号に基づく方法で行った。 ※2 *印は水道GLP対象外の項目（委託検査項目等）を示す。						
	検査期間	令和8年7月14日 ～ 令和8年7月15日					
	検査機関	池田市上下水道部水質管理課 所在地：池田市古江町160番地					

水質検査結果書（定期検査）

採水年月日： 令和8年7月14日 （火） 天候 当日： 晴 前日： 晴

試験項目		目標値又は単位	猪名川表流水 (原水)	余野川伏流水 (原水)	猪名川神田 伏流水 (原水)	古江浄水場 (浄水)	企業団水 (浄水)
採水時刻		時 分	9:30	10:00	9:55	9:20	11:30
気温		℃	28.5	32.0	33.5	28.5	33.0
水温		℃	24.5	24.6	19.8	25.4	25.8
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-
	ウラン及びその化合物	(0.002mg/L以下)	-	-	-	-	-
	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-
	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	-	-	-	-	-
	トルエン	0.4mg/L以下	-	-	-	-	-
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	-	-	-	-	-
	亜塩素酸	0.6mg/L以下	-	-	-	-	-
	二酸化塩素	0.6mg/L以下	-	-	-	-	-
	ジクロロアセトニトリル *	(0.01mg/L以下)	-	-	-	-	-
	抱水クロラール *	(0.02mg/L以下)	-	-	-	-	-
	農薬類 *	1以下	-	-	-	-	-
	遊離残留塩素	-	-	-	-	1.00	0.64
	残留塩素	1mg/L以下	-	-	-	1.08	0.70
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10～100mg/L	-	-	-	-	-
	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-
	遊離炭酸	20mg/L以下	-	-	-	-	-
	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	-	-	-	-	-
	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-
	有機物等(KMnO4)	3mg/L以下	-	-	-	-	-
	臭気強度(TON)	3TON以下	-	-	-	-	-
	蒸発残留物	30～200mg/L	-	-	-	-	-
	濁度	1度以下	1.4	4.2	1.6	0.1未満	0.1未満
	pH値	7.5程度	7.9	8.2	7.0	7.6	7.4
	腐食性(ランゲリア指数)	-1～0	-	-	-	-	-
	従属栄養細菌	(2000個/mL以下)	-	-	-	-	-
	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	-	-	-	-	-
	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	-	-	-	-	-
そ の 他	総アルカリ度	mg/L	43.8	61.0	70.2	43.0	31.8
	アンモニア態窒素	mg/L	-	-	-	-	-
	電気伝導率	μS/cm	148	191	242	173	157
	浮遊物質(SS)	mg/L	-	-	-	-	-
	大腸菌群	MPN/100ml	2400超	2400超	64	陰性	陰性
	嫌気性芽胞菌	CFU/100ml	0	0	0	-	-
	モリブデン	mg/L	-	-	-	-	-
	要検討PFAS *	mg/L	-	-	-	-	-
備 考	目標値で（）表示のものは暫定値を示す。 *印は委託検査項目を示す。 要検討PFASはPFHxS, PFBS, PFBA, PFPeA, PFHxA, PFHpA, PFNA, HFPO-DA(Gen-X)の合算						
検査期間		令和8年7月14日 ～ 令和8年7月15日					
検査機関		池田市上下水道部水質管理課 所在地：池田市古江町160番地					

水質検査結果書（定期検査）

採水年月日： 令和8年7月14日（火） 天候 当日： 晴 前日： 晴

試験項目		基準値	伏尾台配水場 (浄水)	細河区域 給水栓 (浄水)	伏尾台高区域 給水栓 (浄水)	配水隧道 (浄水)	隧道区域 給水栓 (浄水)
採水時刻		時 分	9:25	9:50	9:30	10:20	9:30
気温	*	℃	28.2	31.4	28.9	29.8	33.0
水温	*	℃	24.8	25.2	26.0	24.6	28.8
遊離残留塩素	*	mg/L	0.65	0.54	0.47	0.72	0.65
残留塩素	*	mg/L	0.73	0.61	0.54	0.80	0.75
水 質 基 準 項 目	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0
	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-	-	-	-	-
	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-	-	-	-	-
	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-
	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-
	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-
	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-
	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.21	0.19	0.19	0.21	0.22
	ほう素及びその化合物	1mg/L以下	-	-	-	-	-
	四塩化炭素	0.002mg/L以下	-	-	-	-	-
	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-	-	-	-	-
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	-	-	-	-	-
	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-
	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-
	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) *	0.00005mg/L以下	-	-	-	-	-
	ベンゼン	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-
	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
	クロロ酢酸 *	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-
	クロロホルム	0.06mg/L以下	-	-	-	-	-
	ジクロロ酢酸 *	0.03mg/L以下	-	-	-	-	-
	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	-	-	-	-	-
	臭素酸	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-
	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-	-	-	-	-
	トリクロロ酢酸 *	0.03mg/L以下	-	-	-	-	-
	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	-	-	-	-	-
	ブromホルム	0.09mg/L以下	-	-	-	-	-
	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-	-	-	-	-
	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	-	-	-	-	-
	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-	-	-	-	-
	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	-	-	-	-	-
	銅及びその化合物	1mg/L以下	-	-	-	-	-
	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	-	-	-	-	-
	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	-	-	-	-	-
	塩化物イオン	200mg/L以下	15.5	15.4	15.5	15.9	15.7
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	-	-	-	-	-
	蒸発残留物	500mg/L以下	-	-	-	-	-
	陰イオン界面活性剤 *	0.2mg/L以下	-	-	-	-	-
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	非イオン界面活性剤 *	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-
	フェノール類 *	0.005mg/L以下	-	-	-	-	-
	有機物(TOC)	3mg/L以下	1.0	0.9	0.9	1.0	1.0
	pH値	5.8～8.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5度以下	0.6	0.5未満	0.5未満	0.7	0.6
	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
判定		-	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合
備 考	※1 検査の方法は、厚生労働省告示第261号に基づく方法で行った。 ※2 *印は水道GLP対象外の項目（委託検査項目等）を示す。						
	細河区域給水栓：伏尾町62 伏尾台高区域給水栓：伏尾台5丁目 隧道区域給水栓：神田1丁目						
	検査期間 令和8年7月14日 ～ 令和8年7月15日						
検査機関		池田市上下水道部水質管理課 所在地：池田市古江町160番地					

水質検査結果書（定期検査）

採水年月日： 令和8年7月14日 （火）			天候		当日： 晴		前日： 晴	
試験項目		目標値又は単位	伏尾台配水場 (浄水)	細河区域 給水栓 (浄水)	伏尾台高区域 給水栓 (浄水)	配水隧道 (浄水)	隧道区域 給水栓 (浄水)	
採水時刻		時 分	9:25	9:50	9:30	10:20	9:30	
気温		℃	28.2	31.4	28.9	29.8	33.0	
水温		℃	24.8	25.2	26.0	24.6	28.8	
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-	
	ウラン及びその化合物	(0.002mg/L以下)	-	-	-	-	-	
	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-	
	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	-	-	-	-	-	
	トルエン	0.4mg/L以下	-	-	-	-	-	
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	-	-	-	-	-	
	亜塩素酸	0.6mg/L以下	-	-	-	-	-	
	二酸化塩素	0.6mg/L以下	-	-	-	-	-	
	ジクロロアセトニトリル *	(0.01mg/L以下)	-	-	-	-	-	
	抱水クロラール *	(0.02mg/L以下)	-	-	-	-	-	
	農薬類 *	1以下	-	-	-	-	-	
	遊離残留塩素	-	0.65	0.54	0.47	0.72	0.65	
	残留塩素	1mg/L以下	0.73	0.61	0.54	0.80	0.75	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10～100mg/L	-	-	-	-	-	
	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	
	遊離炭酸	20mg/L以下	-	-	-	-	-	
	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	-	-	-	-	-	
	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-	
	有機物等(KMnO4)	3mg/L以下	-	-	-	-	-	
	臭気強度(TON)	3TON以下	-	-	-	-	-	
	蒸発残留物	30～200mg/L	-	-	-	-	-	
	濁度	1度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
	pH値	7.5程度	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	
	腐食性(ランゲリア指数)	-1～0	-	-	-	-	-	
	従属栄養細菌	(2000個/mL以下)	-	-	-	-	-	
	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	-	-	-	-	-	
アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	-	-	-	-	-		
そ の 他	総アルカリ度	mg/L	40.2	40.0	39.8	41.2	39.6	
	アンモニア態窒素	mg/L	-	-	-	-	-	
	電気伝導率	μS/cm	166	168	167	171	168	
	浮遊物質(SS)	mg/L	-	-	-	-	-	
	大腸菌群	MPN/100ml	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
	嫌気性芽胞菌	CFU/100ml	-	-	-	-	-	
	モリブデン	mg/L	-	-	-	-	-	
	要検討PFAS *	mg/L	-	-	-	-	-	
備 考	目標値で（ ）表示のものは暫定値を示す。 *印は委託検査項目を示す。 要検討PFASはPFHxS, PFBS, PFBA, PFPeA, PFHxA, PFHpA, PFNA, HFPO-DA(Gen-X)の合算 細河区域給水栓：伏尾町62 伏尾台高区域給水栓：伏尾台5丁目 隧道区域給水栓：神田1丁目							
	検査期間		令和8年7月14日 ～ 令和8年7月15日					
	検査機関		池田市上下水道部水質管理課 所在地：池田市古江町160番地					

水質検査結果書（定期検査）

採水年月日： 令和8年7月14日（火） 天候 当日： 晴 前日： 晴

試験項目		基準値	寺尾山区域 給水栓 (浄水)	緑丘区域 給水栓 (浄水)	畑 区域 給水栓 (浄水)	東畑区域 給水栓 (浄水)	
採水時刻		時 分	10:35	11:20	11:30	10:55	
気温	*	℃	31.0	35.0	33.0	32.0	
水温	*	℃	24.7	26.1	25.6	28.5	
遊離残留塩素	*	mg/L	0.37	0.41	0.48	0.37	
残留塩素	*	mg/L	0.43	0.49	0.56	0.44	
水 質 基 準 項 目	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	
	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	
	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-	-	-	-	
	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-	-	-	-	
	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-	
	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-	
	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-	
	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	-	-	-	-	
	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	-	-	-	-	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.4	0.4	0.4	0.5	
	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.19	0.19	0.20	0.18	
	ほう素及びその化合物	1mg/L以下	-	-	-	-	
	四塩化炭素	0.002mg/L以下	-	-	-	-	
	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-	-	-	-	
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	-	-	-	-	
	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-	-	-	-	
	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	-	
	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	-	
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタネ酸(PFOA) *	0.00005mg/L以下	-	-	-	-	
	ベンゼン	0.01mg/L以下	-	-	-	-	
	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06	0.06	0.06	0.06	
	クロロ酢酸 *	0.02mg/L以下	-	-	-	-	
	クロロホルム	0.06mg/L以下	-	-	-	-	
	ジクロロ酢酸 *	0.03mg/L以下	-	-	-	-	
	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	-	-	-	-	
	臭素酸	0.01mg/L以下	-	-	-	-	
	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-	-	-	-	
	トリクロロ酢酸 *	0.03mg/L以下	-	-	-	-	
	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	-	-	-	-	
	ブromホルム	0.09mg/L以下	-	-	-	-	
	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-	-	-	-	
	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	-	-	-	-	
	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-	-	-	-	
	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	-	-	-	-	
	銅及びその化合物	1mg/L以下	-	-	-	-	
	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	-	-	-	-	
	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	-	-	-	-	
	塩化物イオン	200mg/L以下	15.6	15.7	15.7	15.9	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	-	-	-	-	
	蒸発残留物	500mg/L以下	-	-	-	-	
	陰イオン界面活性剤 *	0.2mg/L以下	-	-	-	-	
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
	非イオン界面活性剤 *	0.02mg/L以下	-	-	-	-	
	フェノール類 *	0.005mg/L以下	-	-	-	-	
	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.9	0.9	0.9	0.9	
	pH値	5.8～8.6	7.6	7.6	7.6	7.7	
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	色度	5度以下	0.7	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
判定		-	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合	
備 考	※1 検査の方法は、厚生労働省告示第261号に基づく方法で行った。 ※2 *印は水道GLP対象外の項目（委託検査項目等）を示す。						
	寺尾山区域給水栓：石橋4丁目 緑丘区域給水栓：井口堂3丁目 畑区域給水栓：畑2丁目 東畑区域給水栓：五月丘5丁目-2						
検査期間		令和8年7月14日 ～ 令和8年7月15日					
検査機関		池田市上下水道部水質管理課 所在地：池田市古江町160番地					

水質検査結果書（定期検査）

採水年月日： 令和8年7月14日 （火）		天候		当日： 晴		前日： 晴	
試験項目		目標値又は単位	寺尾山区域 給水栓 (浄水)	緑丘区域 給水栓 (浄水)	畑 区域 給水栓 (浄水)	東畑区域 給水栓 (浄水)	
採水時刻		時 分	10:35	11:20	11:30	10:55	
気温		℃	31.0	35.0	33.0	32.0	
水温		℃	24.7	26.1	25.6	28.5	
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	-	-	-	-	
	ウラン及びその化合物	(0.002mg/L以下)	-	-	-	-	
	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	-	-	-	-	
	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	-	-	-	-	
	トルエン	0.4mg/L以下	-	-	-	-	
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	-	-	-	-	
	亜塩素酸	0.6mg/L以下	-	-	-	-	
	二酸化塩素	0.6mg/L以下	-	-	-	-	
	ジクロロアセトニトリル *	(0.01mg/L以下)	-	-	-	-	
	抱水クロラール *	(0.02mg/L以下)	-	-	-	-	
	農薬類 *	1以下	-	-	-	-	
	遊離残留塩素	-	0.37	0.41	0.48	0.37	
	残留塩素	1mg/L以下	0.43	0.49	0.56	0.44	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10～100mg/L	-	-	-	-	
	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-	
	遊離炭酸	20mg/L以下	-	-	-	-	
	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	-	-	-	-	
	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	0.02mg/L以下	-	-	-	-	
	有機物等(KMnO4)	3mg/L以下	-	-	-	-	
	臭気強度(TON)	3TON以下	-	-	-	-	
	蒸発残留物	30～200mg/L	-	-	-	-	
	濁度	1度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
	pH値	7.5程度	7.6	7.6	7.6	7.7	
	腐食性(ランゲリア指数)	-1～0	-	-	-	-	
	従属栄養細菌	(2000個/mL以下)	-	-	-	-	
	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	-	-	-	-	
アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	-	-	-	-		
そ の 他	総アルカリ度	mg/L	40.4	40.0	39.6	39.2	
	アンモニア態窒素	mg/L	-	-	-	-	
	電気伝導率	μS/cm	167	165	167	165	
	浮遊物質(SS)	mg/L	-	-	-	-	
	大腸菌群	MPN/100ml	陰性	陰性	陰性	陰性	
	嫌気性芽胞菌	CFU/100ml	-	-	-	-	
	モリブデン	mg/L	-	-	-	-	
	要検討PFAS *	mg/L	-	-	-	-	
備 考	目標値で（）表示のものは暫定値を示す。 *印は委託検査項目を示す。 要検討PFASはPFHxS, PFBS, PFBA, PFPeA, PFHxA, PFHpA, PFNA, HFPO-DA(Gen-X)の合算 寺尾山区域給水栓：石橋4丁目 緑丘区域給水栓：井口堂3丁目 畑区域給水栓：畑2丁目 東畑区域給水栓：五月丘5丁目-2						
	検査期間		令和8年7月14日 ～ 令和8年7月15日				
	検査機関		池田市上下水道部水質管理課 所在地：池田市古江町160番地				