水質検査結果書（定期検査）

採水年月日：　**令和8年9月8日　（火）**　　天候　　当日：雨　　前日：雨後曇

	試験項目	基準値	猪名川表流水（原水）	余野川伏流水（原水）	猪名川神田伏流水（原水）	古江浄水場（浄水）	企業団水（浄水）
	採水時刻	時　分	9:10	10:00	9:20	9:05	10:40
	気温 *	℃	27.0	24.8	24.7	27.0	24.1
	水温 *	℃	25.6	24.1	21.5	26.0	26.5
	遊離残留塩素 *	mg/L	－	－	－	1.04	0.55
	残留塩素 *	mg/L	－	－	－	1.13	0.63
水質基準項目	一般細菌	100個/mL以下	3200	1000	14	0	0
	大腸菌	検出されないこと	85	130	1未満	陰性	陰性
	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	－	－	－	－	－
	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	－	－	－	－	－
	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－
	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－
	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－
	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	－	－	－	－	－
	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.3	0.5	0.9	0.4	1.1
	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.25	0.24	0.26	0.24	0.08未満
	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	－	－	－	－	－
	四塩化炭素	0.002mg/L以下	－	－	－	－	－
	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	－	－	－	－	－
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	－	－	－	－	－
	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	－	－	－	－	－
	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－
	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) *	0.00005mg/L以下	－	－	－	－	－
	ベンゼン	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－
	塩素酸	0.6mg/L以下	－	－	－	0.11	0.08
	クロロ酢酸 *	0.02mg/L以下	－	－	－	－	－
	クロロホルム	0.06mg/L以下	－	－	－	－	－
	ジクロロ酢酸 *	0.03mg/L以下	－	－	－	－	－
	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	－	－	－	－	－
	臭素酸	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－
	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	－	－	－	－	－
	トリクロロ酢酸 *	0.03mg/L以下	－	－	－	－	－
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	－	－	－	－	－
	ブロモホルム	0.09mg/L以下	－	－	－	－	－
	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	－	－	－	－	－
	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	－	－	－	－	－
	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	－	－	－	－	－
	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	－	－	－	－	－
	銅及びその化合物	1mg/L以下	－	－	－	－	－
	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	－	－	－	－	－
	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	－	－	－	－	－
	塩化物イオン	200mg/L以下	10.6	9.1	16.1	17.6	15.8
	カルシウム､マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	－	－	－	－	－
	蒸発残留物	500mg/L以下	－	－	－	－	－
	陰イオン界面活性剤 *	0.2mg/L以下	－	－	－	－	－
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	非イオン界面活性剤 *	0.02mg/L以下	－	－	－	－	－
	フェノール類 *	0.005mg/L以下	－	－	－	－	－
	有機物(TOC)	3mg/L以下	1.6	1.0	0.7	1.0	0.9
	pH値	5.8～8.6	7.8	7.6	7.0	7.7	7.4
	味	異常でないこと	－	－	－	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	植物性臭	植物性臭	微植物性臭	異常なし	異常なし
	色度	5度以下	6.4	3.4	4.0	0.7	0.5未満
	濁度	2度以下	2.1	1.3	1.5	0.1未満	0.1未満
	判定	－	－	－	－	水質基準に適合	水質基準に適合

備考

※1　検査の方法は、厚生労働省告示第261号に基づく方法で行った。

※2　*印は水道GLP対象外の項目（委託検査項目等）を示す。

検査期間	令和8年9月1日　～　令和8年9月30日
検査機関	池田市上下水道部水質管理課　所在地：池田市古江町160番地 市町村水道水質共同検査　所在地：枚方市村野高見台7-2

水質検査結果書（定期検査）

採水年月日： **令和8年9月8日　(火)**　　天候　　当日： 雨　　前日： 雨後曇

	試験項目	目標値又は単位	猪名川表流水（原水）	余野川伏流水（原水）	猪名川神田伏流水（原水）	古江浄水場（浄水）	企業団水（浄水）
	採水時刻	時　分	9:10	10:00	9:20	9:05	10:40
	気温	℃	27.0	24.8	24.7	27.0	24.1
	水温	℃	25.6	24.1	21.5	26.0	26.5
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	－	－	－	－	－
	ウラン及びその化合物	(0.002mg/L以下)	－	－	－	－	－
	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	－	－	－	－	－
	1,2－ジクロロエタン	0.004mg/L以下	－	－	－	－	－
	トルエン	0.4mg/L以下	－	－	－	－	－
	フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	－	－	－	－	－
	亜塩素酸	0.6mg/L以下	－	－	－	－	－
	二酸化塩素	0.6mg/L以下	－	－	－	－	－
	ジクロロアセトニトリル *	(0.01mg/L以下)	－	－	－	－	－
	抱水クロラール *	(0.02mg/L以下)	－	－	－	－	－
	農薬類 *	1以下	0.02	0.00	0.00	0.00	－
	遊離残留塩素	－	－	－	－	1.04	0.55
	残留塩素	1mg/L以下	－	－	－	1.13	0.63
	カルシウム､マグネシウム等(硬度)	10～100mg/L	－	－	－	－	－
	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－
	遊離炭酸	20mg/L以下	1.1	2.5	15.0	1.0未満	－
	1,1,1－トリクロロエタン	0.3mg/L以下	－	－	－	－	－
	メチル－ｔ－ブチルエーテル(MTBE)	0.02mg/L以下	－	－	－	－	－
	有機物等(KMnO4)	3mg/L以下	－	－	－	－	－
	臭気強度(TON)	3TON以下	－	－	－	－	－
	蒸発残留物	30～200mg/L	－	－	－	－	－
	濁度	1度以下	2.1	1.3	1.5	0.1未満	0.1未満
	pH値	7.5程度	7.8	7.6	7.0	7.7	7.4
	腐食性(ランゲリア指数)	－1～0	－	－	－	－	－
	従属栄養細菌	(2000個/mL以下)	－	－	－	0	0
	1,1－ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	－	－	－	－	－
	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	－	－	－	－	－
その他	総アルカリ度	mg/L	57.1	69.3	72.0	56.0	31.2
	アンモニア態窒素	mg/L	－	－	－	－	－
	電気伝導率	μS/cm	178	206	244	205	164
	浮遊物質(SS)	mg/L	－	－	－	－	－
	大腸菌群	MPN/100ml	2400超	2400超	310	陰性	陰性
	嫌気性芽胞菌	CFU/100ml	5	0	0	－	－
	モリブデン	mg/L	－	－	－	－	－
	要検討PFAS *	mg/L	－	－	－	－	－

備考

目標値で（）表示のものは暫定値を示す。
*印は委託検査項目を示す。
要検討PFASはPFHxS, PFBS, PFBA, PFPeA, PFHxA, PFHpA, PFNA, HFPO-DA(Gen-X)の合算
農薬類の採水日： 9月1日

検査期間	令和8年9月1日　～　令和8年9月30日
検査機関	池田市上下水道部水質管理課　所在地：池田市古江町160番地 市町村水道水質共同検査　所在地：枚方市村野高見台7-2

水質検査結果書（定期検査）

採水年月日：　**令和8年9月8日　（火）**　　天候　　当日：雨　　前日：雨後曇

	試験項目	基準値	伏尾台配水場（浄水）	細河区域給水栓（浄水）	伏尾台高区域給水栓（浄水）	配水隧道（浄水）	隧道区域給水栓（浄水）
	採水時刻	時　分	9:20	9:45	9:30	10:55	9:40
	気温 *	℃	25.0	25.5	26.8	25.2	25.5
	水温 *	℃	26.1	26.7	28.1	25.4	28.7
	遊離残留塩素 *	mg/L	0.73	0.54	0.45	0.79	0.72
	残留塩素 *	mg/L	0.82	0.63	0.51	0.89	0.80
水質基準項目	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0
	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	－	－	－	－	－
	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	－	－	－	－	－
	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－
	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－
	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－
	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	－	－	－	－	－
	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.24	0.24	0.23	0.24	0.24
	ほう素及びその化合物	1mg/L以下	－	－	－	－	－
	四塩化炭素	0.002mg/L以下	－	－	－	－	－
	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	－	－	－	－	－
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	－	－	－	－	－
	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	－	－	－	－	－
	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－
	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) *	0.00005mg/L以下	－	－	－	－	－
	ベンゼン	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－
	塩素酸	0.6mg/L以下	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
	クロロ酢酸 *	0.02mg/L以下	－	－	－	－	－
	クロロホルム	0.06mg/L以下	－	－	－	－	－
	ジクロロ酢酸 *	0.03mg/L以下	－	－	－	－	－
	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	－	－	－	－	－
	臭素酸	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－
	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	－	－	－	－	－
	トリクロロ酢酸 *	0.03mg/L以下	－	－	－	－	－
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	－	－	－	－	－
	ブロモホルム	0.09mg/L以下	－	－	－	－	－
	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	－	－	－	－	－
	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	－	－	－	－	－
	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	－	－	－	－	－
	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	－	－	－	－	－
	銅及びその化合物	1mg/L以下	－	－	－	－	－
	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	－	－	－	－	－
	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	－	－	－	－	－
	塩化物イオン	200mg/L以下	18.0	18.2	18.2	18.0	18.1
	カルシウム､マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	－	－	－	－	－
	蒸発残留物	500mg/L以下	－	－	－	－	－
	陰イオン界面活性剤 *	0.2mg/L以下	－	－	－	－	－
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	非イオン界面活性剤 *	0.02mg/L以下	－	－	－	－	－
	フェノール類 *	0.005mg/L以下	－	－	－	－	－
	有機物(TOC)	3mg/L以下	1.1	1.1	1.0	1.1	1.0
	pH値	5.8～8.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.8
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5度以下	0.6	0.5未満	0.5未満	0.8	0.6
	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	判定	－	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合

備考

※1　検査の方法は、厚生労働省告示第261号に基づく方法で行った。

※2　*印は水道GLP対象外の項目（委託検査項目等）を示す。

細河区域給水栓：伏尾町62　伏尾台高区域給水栓：伏尾台5丁目　隧道区域給水栓：神田1丁目

検査期間	令和8年9月1日　～　令和8年9月30日
検査機関	池田市上下水道部水質管理課　所在地：池田市古江町160番地 市町村水道水質共同検査　所在地：枚方市村野高見台7-2

水質検査結果書（定期検査）

採水年月日：　**令和8年9月8日　(火)**　　天候　　当日：雨　　前日：雨後曇

	試験項目	目標値又は単位	伏尾台配水場（浄水）	細河区域給水栓（浄水）	伏尾台高区域給水栓（浄水）	配水隧道（浄水）	隧道区域給水栓（浄水）
	採水時刻	時　分	9:20	9:45	9:30	10:55	9:40
	気温	℃	25.0	25.5	26.8	25.2	25.5
	水温	℃	26.1	26.7	28.1	25.4	28.7
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	－	－	－	－	－
	ウラン及びその化合物	(0.002mg/L以下)	－	－	－	－	－
	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	－	－	－	－	－
	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	－	－	－	－	－
	トルエン	0.4mg/L以下	－	－	－	－	－
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	－	－	－	－	－
	亜塩素酸	0.6mg/L以下	－	－	－	－	－
	二酸化塩素	0.6mg/L以下	－	－	－	－	－
	ジクロロアセトニトリル *	(0.01mg/L以下)	－	－	－	－	－
	抱水クロラール *	(0.02mg/L以下)	－	－	－	－	－
	農薬類 *	1以下	－	－	－	－	－
	遊離残留塩素	－	0.73	0.54	0.45	0.79	0.72
	残留塩素	1mg/L以下	0.82	0.63	0.51	0.89	0.80
	カルシウム､マグネシウム等(硬度)	10～100mg/L	－	－	－	－	－
	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－
	遊離炭酸	20mg/L以下	－	1.0未満	－	－	1.0未満
	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	－	－	－	－	－
	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	0.02mg/L以下	－	－	－	－	－
	有機物等(KMnO4)	3mg/L以下	－	－	－	－	－
	臭気強度(TON)	3TON以下	－	－	－	－	－
	蒸発残留物	30～200mg/L	－	－	－	－	－
	濁度	1度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	pH値	7.5程度	7.7	7.7	7.7	7.7	7.8
	腐食性(ランゲリア指数)	-1～0	－	－	－	－	－
	従属栄養細菌	(2000個/mL以下)	3	0	0	0	0
	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	－	－	－	－	－
	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	－	－	－	－	－
その他	総アルカリ度	mg/L	53.0	52.8	52.0	55.1	56.7
	アンモニア態窒素	mg/L	－	－	－	－	－
	電気伝導率	μS/cm	202	203	201	203	208
	浮遊物質(SS)	mg/L	－	－	－	－	－
	大腸菌群	MPN/100ml	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	嫌気性芽胞菌	CFU/100ml	－	－	－	－	－
	モリブデン	mg/L	－	－	－	－	－
	要検討PFAS *	mg/L	－	－	－	－	－

備考

目標値で（）表示のものは暫定値を示す。
*印は委託検査項目を示す。
要検討PFASはPFHxS, PFBS, PFBA, PFPeA, PFHxA, PFHpA, PFNA, HFPO-DA(Gen-X)の合算
細河区域給水栓：伏尾町62
伏尾台高区域給水栓：伏尾台5丁目
隧道区域給水栓：神田1丁目

検査期間	令和8年9月1日　～　令和8年9月30日
検査機関	池田市上下水道部水質管理課　所在地：池田市古江町160番地 市町村水道水質共同検査　所在地：枚方市村野高見台7-2

水質検査結果書（定期検査）

採水年月日：　**令和8年9月8日　（火）**　　天候　　当日：雨　　前日：雨後曇

	試験項目	基準値	寺尾山区域給水栓（浄水）	緑丘区域給水栓（浄水）	畑 区域給水栓（浄水）	東畑区域給水栓（浄水）	
	採水時刻	時　分	10:15	10:25	10:45	10:45	
	気温 *	℃	24.6	24.3	24.1	23.6	
	水温 *	℃	28.3	27.1	27.3	28.5	
	遊離残留塩素 *	mg/L	0.39	0.40	0.53	0.36	
	残留塩素 *	mg/L	0.46	0.46	0.61	0.44	
水質基準項目	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	
	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	
	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	－	－	－	－	
	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	－	－	－	－	
	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－	－	
	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－	－	
	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－	－	
	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	－	－	－	－	
	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	－	－	－	－	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.4	0.4	0.4	0.4	
	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.24	0.24	0.24	0.23	
	ほう素及びその化合物	1mg/L以下	－	－	－	－	
	四塩化炭素	0.002mg/L以下	－	－	－	－	
	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	－	－	－	－	
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	－	－	－	－	
	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	－	－	－	－	
	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	－	－	－	
	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	－	－	－	
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) *	0.00005mg/L以下	－	－	－	－	
	ベンゼン	0.01mg/L以下	－	－	－	－	
	塩素酸	0.6mg/L以下	0.11	0.11	0.11	0.12	
	クロロ酢酸 *	0.02mg/L以下	－	－	－	－	
	クロロホルム	0.06mg/L以下	－	－	－	－	
	ジクロロ酢酸 *	0.03mg/L以下	－	－	－	－	
	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	－	－	－	－	
	臭素酸	0.01mg/L以下	－	－	－	－	
	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	－	－	－	－	
	トリクロロ酢酸 *	0.03mg/L以下	－	－	－	－	
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	－	－	－	－	
	ブロモホルム	0.09mg/L以下	－	－	－	－	
	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	－	－	－	－	
	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	－	－	－	－	
	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	－	－	－	－	
	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	－	－	－	－	
	銅及びその化合物	1mg/L以下	－	－	－	－	
	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	－	－	－	－	
	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	－	－	－	－	
	塩化物イオン	200mg/L以下	18.3	18.3	18.3	18.6	
	カルシウム､マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	－	－	－	－	
	蒸発残留物	500mg/L以下	－	－	－	－	
	陰イオン界面活性剤 *	0.2mg/L以下	－	－	－	－	
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
	非イオン界面活性剤 *	0.02mg/L以下	－	－	－	－	
	フェノール類 *	0.005mg/L以下	－	－	－	－	
	有機物(TOC)	3mg/L以下	1.0	1.0	1.0	1.0	
	pH値	5.8～8.6	7.8	7.7	7.8	7.8	
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	色度	5度以下	0.6	0.6	0.5	0.5未満	
	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
	判定	－	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合	

備考

※1　検査の方法は、厚生労働省告示第261号に基づく方法で行った。

※2　*印は水道GLP対象外の項目（委託検査項目等）を示す。

寺尾山区域給水栓：石橋4丁目　緑丘区域給水栓：井口堂3丁目　畑区域給水栓：畑2丁目　東畑区域給水栓：五月丘5丁目-2

検査期間	令和8年9月1日　～　令和8年9月30日
検査機関	池田市上下水道部水質管理課　所在地：池田市古江町160番地 市町村水道水質共同検査　所在地：枚方市村野高見台7-2

水質検査結果書（定期検査）

採水年月日：　**令和8年9月8日　(火)**　　天候　　当日：雨　　前日：雨後曇

	試験項目	目標値又は単位	寺尾山区域給水栓（浄水）	緑丘区域給水栓（浄水）	畑 区域給水栓（浄水）	東畑区域給水栓（浄水）	
	採水時刻	時　分	10:15	10:25	10:45	10:45	
	気温	℃	24.6	24.3	24.1	23.6	
	水温	℃	28.3	27.1	27.3	28.5	
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	－	－	－	－	
	ウラン及びその化合物	(0.002mg/L以下)	－	－	－	－	
	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	－	－	－	－	
	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	－	－	－	－	
	トルエン	0.4mg/L以下	－	－	－	－	
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	－	－	－	－	
	亜塩素酸	0.6mg/L以下	－	－	－	－	
	二酸化塩素	0.6mg/L以下	－	－	－	－	
	ジクロロアセトニトリル *	(0.01mg/L以下)	－	－	－	－	
	抱水クロラール *	(0.02mg/L以下)	－	－	－	－	
	農薬類 *	1以下	－	－	－	－	
	遊離残留塩素	－	0.39	0.40	0.53	0.36	
	残留塩素	1mg/L以下	0.46	0.46	0.61	0.44	
	カルシウム､マグネシウム等(硬度)	10～100mg/L	－	－	－	－	
	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－	－	
	遊離炭酸	20mg/L以下	－	－	－	－	
	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	－	－	－	－	
	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	0.02mg/L以下	－	－	－	－	
	有機物等(KMnO4)	3mg/L以下	－	－	－	－	
	臭気強度(TON)	3TON以下	－	－	－	－	
	蒸発残留物	30～200mg/L	－	－	－	－	
	濁度	1度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
	pH値	7.5程度	7.8	7.7	7.8	7.8	
	腐食性(ランゲリア指数)	-1～0	－	－	－	－	
	従属栄養細菌	(2000個/mL以下)	0	3	0	1	
	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	－	－	－	－	
	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	－	－	－	－	
その他	総アルカリ度	mg/L	53.5	52.5	53.2	52.0	
	アンモニア態窒素	mg/L	－	－	－	－	
	電気伝導率	μS/cm	204	200	201	198	
	浮遊物質(SS)	mg/L	－	－	－	－	
	大腸菌群	MPN/100ml	陰性	陰性	陰性	陰性	
	嫌気性芽胞菌	CFU/100ml	－	－	－	－	
	モリブデン	mg/L	－	－	－	－	
	要検討PFAS *	mg/L	－	－	－	－	

備考

目標値で（）表示のものは暫定値を示す。
*印は委託検査項目を示す。
要検討PFASはPFHxS, PFBS, PFBA, PFPeA, PFHxA, PFHpA, PFNA, HFPO-DA(Gen-X)の合算
寺尾山区域給水栓：石橋4丁目
緑丘区域給水栓：井口堂3丁目
畑区域給水栓：畑2丁目
東畑区域給水栓：五月丘5丁目-2

検査期間	令和8年9月1日　～　令和8年9月30日
検査機関	池田市上下水道部水質管理課　所在地：池田市古江町160番地 市町村水道水質共同検査　所在地：枚方市村野高見台7-2