

令和元年度 下水処理場処理実績について

1. 下水処理状況（年間合計値）

下水処理量	し尿処理量	脱水ケーキ量	洗砂量	し渣量
17,985,585 m ³	514.72 m ³	6,367.8 m ³	80.9 m ³	78.2 m ³

2. 水質検査結果（年間平均値）

検査種類	放流水の基準値	下水処理場	
		流入水水質	放流水水質
pH 値	5.8～8.6	7.6	6.9
SS	70mg/ℓ 以下	71	1.4
BOD	20mg/ℓ 以下	114	2.4
大腸菌群数	3,000 個/ml 以下	180,000	ND

基準値は下水道法等による

ND は定量下限値未満を示す