

令和 2 年度 下水処理場処理実績について

1. 下水処理状況（年間合計値）

下水処理量	し尿処理量	脱水ケーキ量	洗砂量	し渣量
19,208,343 m ³	511.24 m ³	6,597.8 m ³	40.0 m ³	70.4 m ³

2. 水質検査結果（年間平均値）

検査種類	放流水の基準値	下 水 処 理 場	
		流入水水質	放流水水質
pH 値	5.8～8.6	7.7	6.9
SS	70mg/ℓ 以下	89	1.9
BOD	20mg/ℓ 以下	133	2.4
大腸菌群数	3,000 個/ml 以下	210,000	110

基準値は下水道法等による