令和７年度　下水処理場処理実績について

１．下水処理状況（年間合計値）

下水処理量	し尿処理量	脱水ケーキ量	洗砂量	し渣量
15,503,005 m^3	570.70 m^3	4842.3 t	21.5 t	47.2 t

２．水質検査結果（年間平均値）

検査種類	放流水の基準値	下 水 処 理 場	
		流入水水質	放流水水質
pH 値	5.8～8.6	7.7	6.9
SS	70mg/ℓ 以下	71	1.9
BOD	20mg/ℓ 以下	135	4.6
大腸菌数	800CFU/mℓ 以下	47,000	72

基準値は下水道法等による