

質 疑 応 答 書

工事名		(仮称)池田市立多世代交流施設新築電気設備工事
回 答 部 課		総合政策部公共建築課／福祉部高齢・福祉総務課／総務部契約検査課
番号	質 疑	回 答
1	変圧器ですが、第二次判断基準のトップランナー2014としてよろしいでしょうか。発注時期の問題で間に合わない場合、第三次判断基準以上の変圧器に変更となれば別途追加とさせて頂いてよろしいでしょうか。	第三次判断基準のトップランナー変圧器で設計している。
2	予定価格算出の根拠となる工期は、令和7年5月14日～令和8年9月30日の16.5ヶ月と考えて宜しいでしょうか。	本契約締結後から15.2か月を想定。
3	予定価格を算出される際には物価本の2025年3月号を使用されていると考えて宜しいでしょうか。	2025年2月号を使用。ただし、労務単価については令和7年3月に国交省より発表されたものを採用。
4	E-003の特記仕様書の構内配電線路の標識シートの記載箇所ですが、高圧ケーブルはEEケーブルを使用すると記載があります。金抜き設計書はEEケーブルになっていません。EEケーブル正と考えてよろしいでしょうか。	EEケーブルを正とする。
5	E-003の特記仕様書の構内配電線路の外灯の記載箇所ですが、外灯基礎は本工事と記載がありません。金抜き設計書は基礎の記載がありません。外灯基礎は含めると考えてよろしいでしょうか。	よろしい。

質 疑 応 答 書

工事名		(仮称)池田市立多世代交流施設新築電気設備工事
回 答 部 課		総合政策部公共建築課／福祉部高齢・福祉総務課／総務部契約検査課
番号	質 疑	回 答
6	金抜き設計書の10-1の電気錠設備ですが、EM-FCPEE0.9-3Pのころがしが2つ出てきます。数量は1mか2mどちらでしょうか。	数量については1mが正。その他配線種別と数量については設計図を正とする。
7	E-006の単線結線図では防鳥網の記載がありますが、金抜き設計書の3の受変電設備では防鳥網の記載がありません。追加してもよろしいでしょうか。	設計図を正とする。
8	物価上昇の影響のため予定価格の根拠となる金額は、2025年2月段階での基準と考えてよろしいでしょうか。	番号3の回答のとおり。
9	金抜き設計書の共通仮設費ですが、テレビ電波障害調査費が記載あります。図面にはテレビ設備がありませんが、調査をするのでしょうか。	テレビ電波障害調査は、本事業による周辺環境への影響を対象に行うものであり、テレビ共聴設備の有無に関わらず行うものとする。
10	照明器具A1c 19台が金抜き設計書にありませんが、予定価格に計上されていますか。	金抜き設計書12項中の3段目に記載の「照明器具 ベースライト 埋込型W=150mm」LRS6-4-65LXが該当。

質 疑 応 答 書

工事名		(仮称)池田市立多世代交流施設新築電気設備工事
回 答 部 課		総合政策部公共建築課／福祉部高齢・福祉総務課／総務部契約検査課
番号	質 疑	回 答
11	照明器具A2c 33台が金抜き設計書にありませんが、予定価格に計上されていますか。	金抜き設計書12項中の4段目に記載の「照明器具 ベースライト 埋込型W=150mm」LRS6-4-48LXが該当。

質 疑 応 答 書

工事名		(仮称)池田市立多世代交流施設新築電気設備工事
回 答 部 課		総合政策部公共建築課／福祉部高齢・福祉総務課／総務部契約検査課
番号	質 疑	回 答
1	受変電設備 単線結線図 E-006の接地工事でEOp、EOc接地と記入されています。接地工事の種類は、A種接地からD種接地とあり、どの接地方式に該当するのか。また、それ以外にEOp・EOcがあれば、接地抵抗値及び工法を教えてください。	A種接地からD種接地には該当しない。EOp及びEOcは測定用補助接地極を示す。
2		
3		
4		
5		