

一般廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報（令和5年4月分）

◎処分した一般廃棄物の種類及び数量 (kg)

焼却炉	1号炉	2号炉	3号炉
種類	焼 却 ご み		
焼却量	-	995, 850	1, 115, 250
合計	2, 111, 100		

◎燃焼室、集じん器及び煙突における測定結果

焼却炉	1号炉	2号炉	3号炉	測定位置
測定日	-	8～30日	1～27日	
燃焼ガスの温度	-	977	961	焼却炉内
集じん器に流入する燃焼ガス温度	-	180	180	集じん器入口
煙突から排出される一酸化炭素濃度	-	17	15	誘引送風機出口

※ 測定結果は、日平均値と測定期間にて算出
※ 立上時の昇温期間及び埋火時の降温期間については、適宜算入する
※ 1号炉は基幹改良工事中の試運転調整中

◎排ガス中のダイオキシン類及びばい煙濃度

焼却炉	回数			1回目			2回目		
	項目	単位	採取位置	採取年月日	測定結果年月日	測定結果	採取年月日	測定結果年月日	測定結果
1号炉	ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³	煙突	-	-	-	-	-	-
	硫黄酸化物	m ³ N/h		-	-	-	-	-	-
	ばいじん	g/m ³ N				-			-
	塩化水素	mg/m ³ N				-			-
	窒素酸化物	ppm				-			-
2号炉	ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³	煙突	-	-	-	-	-	-
	硫黄酸化物	m ³ N/h		-	-	-	-	-	-
	ばいじん	g/m ³ N				-			-
	塩化水素	mg/m ³ N				-			-
	窒素酸化物	ppm				-			-
3号炉	ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³	煙突	-	-	-	-	-	-
	硫黄酸化物	m ³ N/h		-	-	-	-	-	-
	ばいじん	g/m ³ N				-			-
	塩化水素	mg/m ³ N				-			-
	窒素酸化物	ppm				-			-

※ 測定値はすべてO₂12%換算値

◎堆積したばいじんの除去を行った日

焼却炉	1号炉	2号炉	3号炉
空気予熱器	—	3分毎	3分毎
減温塔	—	—	—
集じん器	—	連続	連続

一般廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報（令和5年5月分）

◎処分した一般廃棄物の種類及び数量 (kg)

焼却炉	1号炉	2号炉	3号炉
種類	焼 却 ご み		
焼却量	728, 030	1, 517, 180	-
合計	2, 245, 210		

◎燃焼室、集じん器及び煙突における測定結果

焼却炉	1号炉	2号炉	3号炉	測定位置
測定日	20～31日	1～27日	-	
燃焼ガスの温度(℃)	968	966	-	焼却炉内
集じん器に流入する燃焼ガス温度(℃)	180	180	-	集じん器入口
煙突から排出される一酸化炭素濃度(ppm)	12	21	-	誘引送風機出口

※ 測定結果は、日平均値と測定期間にて算出
※ 立上時の昇温期間及び埋火時の降温期間については、適宜算入する

◎排ガス中のダイオキシン類及びばい煙濃度

焼却炉	回数			1回目			2回目		
	項目	単位	採取位置	採取年月日	測定結果年月日	測定結果	採取年月日	測定結果年月日	測定結果
1号炉	ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³	煙突	-	-	-	-	-	-
	硫黄酸化物	m ³ N/h		-	-	-	-	-	-
	ばいじん	g/m ³ N				-			-
	塩化水素	mg/m ³ N				-			-
	窒素酸化物	ppm				-			-
2号炉	ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³	煙突	-	-	-	-	-	-
	硫黄酸化物	m ³ N/h		-	-	-	-	-	-
	ばいじん	g/m ³ N				-			-
	塩化水素	mg/m ³ N				-			-
	窒素酸化物	ppm				-			-
3号炉	ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³	煙突	-	-	-	-	-	-
	硫黄酸化物	m ³ N/h		-	-	-	-	-	-
	ばいじん	g/m ³ N				-			-
	塩化水素	mg/m ³ N				-			-
	窒素酸化物	ppm				-			-

※ 測定値はすべてO₂12%換算値

◎堆積したばいじんの除去を行った日

焼却炉	1号炉	2号炉	3号炉
空気予熱器	3分毎	3分毎	-
減温塔	-	-	-
集じん器	連続	連続	-

一般廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報（令和5年6月分）

◎処分した一般廃棄物の種類及び数量 (kg)

焼却炉	1号炉	2号炉	3号炉
種類	焼 却 ご み		
焼却量	1, 462, 400	-	755, 940
合計	2, 218, 340		

◎燃焼室、集じん器及び煙突における測定結果

焼却炉	1号炉	2号炉	3号炉	測定位置
測定日	1～30日	-	15～30日	
燃焼ガスの温度(℃)	961	-	951	焼却炉内
集じん器に流入する燃焼ガス温度(℃)	180	-	180	集じん器入口
煙突から排出される一酸化炭素濃度(ppm)	15	-	12	誘引送風機出口

※ 測定結果は、日平均値と測定期間にて算出
※ 立上時の昇温期間及び埋火時の降温期間については、適宜算入する

◎排ガス中のダイオキシン類及びばい煙濃度

焼却炉	回数			1回目			2回目		
	項目	単位	採取位置	採取年月日	測定結果年月日	測定結果	採取年月日	測定結果年月日	測定結果
1号炉	ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³	煙突	-	-	-	-	-	-
	硫黄酸化物	m ³ N/h		-	-	-	-	-	-
	ばいじん	g/m ³ N				-			-
	塩化水素	mg/m ³ N				-			-
	窒素酸化物	ppm				-			-
2号炉	ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³	煙突	-	-	-	-	-	-
	硫黄酸化物	m ³ N/h		-	-	-	-	-	-
	ばいじん	g/m ³ N				-			-
	塩化水素	mg/m ³ N				-			-
	窒素酸化物	ppm				-			-
3号炉	ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³	煙突	-	-	-	-	-	-
	硫黄酸化物	m ³ N/h		-	-	-	-	-	-
	ばいじん	g/m ³ N				-			-
	塩化水素	mg/m ³ N				-			-
	窒素酸化物	ppm				-			-

※ 測定値はすべてO₂12%換算値

◎堆積したばいじんの除去を行った日

焼却炉	1号炉	2号炉	3号炉
空気予熱器	3分毎	-	3分毎
減温塔	-	-	-
集じん器	連続	-	連続

一般廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報（令和5年7月分）

◎処分した一般廃棄物の種類及び数量 (kg)

焼却炉	1号炉	2号炉	3号炉
種類	焼 却 ご み		
焼却量	67,790	829,820	1,284,150
合計	2,181,760		

◎燃焼室、集じん器及び煙突における測定結果

焼却炉	1号炉	2号炉	3号炉	測定位置
測定日	1日	16～31日	1～25日	
燃焼ガスの温度	951	963	958	焼却炉内
集じん器に流入する燃焼ガス温度	180	180	180	集じん器入口
煙突から排出される一酸化炭素濃度	13	10	16	誘引送風機出口

※ 測定結果は、日平均値と測定期間にて算出
※ 立上時の昇温期間及び埋火時の降温期間については、適宜算入する

◎排ガス中のダイオキシン類及びばい煙濃度

焼却炉	回数			1回目			2回目		
	項目	単位	採取位置	採取年月日	測定結果年月日	測定結果	採取年月日	測定結果年月日	測定結果
1号炉	ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³	煙突	R5.5.30	R5.7.5	0.0014	-	-	-
	硫黄酸化物	m ³ N/h		R5.5.24	R5.7.5	0.082	-	-	-
	ばいじん	g/m ³ N				0.001未満			-
	塩化水素	mg/m ³ N				7			-
	窒素酸化物	ppm				100			-
2号炉	ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³	煙突	-	-	-	-	-	-
	硫黄酸化物	m ³ N/h		-	-	-	-	-	-
	ばいじん	g/m ³ N				-			-
	塩化水素	mg/m ³ N				-			-
	窒素酸化物	ppm				-			-
3号炉	ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³	煙突	-	-	-	-	-	-
	硫黄酸化物	m ³ N/h		R5.6.28	R5.7.24	0.032	-	-	-
	ばいじん	g/m ³ N				0.001未満			-
	塩化水素	mg/m ³ N				6			-
	窒素酸化物	ppm				110			-

※ 測定値はすべてO₂12%換算値

◎堆積したばいじんの除去を行った日

焼却炉	1号炉	2号炉	3号炉
空気予熱器	3分毎	3分毎	3分毎
減温塔	—	—	—
集じん器	連続	連続	連続

一般廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報（令和5年8月分）

◎処分した一般廃棄物の種類及び数量 (kg)

焼却炉	1号炉	2号炉	3号炉
種類	焼 却 ご み		
焼却量	427, 050	1, 662, 490	－
合計	2, 089, 540		

◎燃焼室、集じん器及び煙突における測定結果

焼却炉	1号炉	2号炉	3号炉	測定位置
測定日	25～31日	1～31日	－	
燃焼ガスの温度	973	964	－	焼却炉内
集じん器に流入する燃焼ガス温度	180	180	－	集じん器入口
煙突から排出される一酸化炭素濃度	8	14	－	誘引送風機出口

※ 測定結果は、日平均値と測定期間にて算出

※ 立上時の昇温期間及び埋火時の降温期間については、適宜算入する

◎排ガス中のダイオキシン類及びばい煙濃度

焼却炉	回数			1回目			2回目		
	項目	単位	採取位置	採取年月日	測定結果年月日	測定結果	採取年月日	測定結果年月日	測定結果
1号炉	ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³	煙突	R5. 5. 30	R5. 7. 5	0. 0014	－	－	－
	硫黄酸化物	m ³ N/h		R5. 5. 24	R5. 7. 5	0. 082	－	－	－
	ばいじん	g/m ³ N				0. 001未満			－
	塩化水素	mg/m ³ N				7			－
	窒素酸化物	ppm				100			－
2号炉	ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³	煙突	－	－	－	－	－	－
	硫黄酸化物	m ³ N/h		R5. 7. 24	R5. 8. 29	0. 070	－	－	－
	ばいじん	g/m ³ N				0. 001未満			－
	塩化水素	mg/m ³ N				8			－
	窒素酸化物	ppm				95			－
3号炉	ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³	煙突	－	－	－	－	－	－
	硫黄酸化物	m ³ N/h		R5. 6. 28	R5. 7. 24	0. 032	－	－	－
	ばいじん	g/m ³ N				0. 001未満			－
	塩化水素	mg/m ³ N				6			－
	窒素酸化物	ppm				110			－

※ 測定値はすべてO₂12%換算値

◎堆積したばいじんの除去を行った日

焼却炉	1号炉	2号炉	3号炉
空気予熱器	3分毎	3分毎	－
減温塔	－	－	－
集じん器	連続	連続	－

一般廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報（令和5年9月分）

◎処分した一般廃棄物の種類及び数量

(kg)

焼却炉	1号炉	2号炉	3号炉
種類	焼 却 ご み		
焼却量	995, 090	336, 820	693, 560
合計	2, 025, 470		

◎燃焼室、集じん器及び煙突における測定結果

焼却炉	1号炉	2号炉	3号炉	測定位置
測定日	1～7日, 17～30日	1～7日	17～30日	
燃焼ガスの温度	965	964	953	焼却炉内
集じん器に流入する燃焼ガス温度	180	180	180	集じん器入口
煙突から排出される一酸化炭素濃度	11	17	13	誘引送風機出口

※ 測定結果は、日平均値と測定期間にて算出

※ 立上時の昇温期間及び埋火時の降温期間については、適宜算入する

◎排ガス中のダイオキシン類及びばい煙濃度

焼却炉	回数			1回目			2回目		
	項目	単位	採取位置	採取年月日	測定結果年月日	測定結果	採取年月日	測定結果年月日	測定結果
1号炉	ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³	煙突	R5. 5. 30	R5. 7. 5	0. 0014	—	—	—
	硫黄酸化物	m ³ N/h		R5. 5. 24	R5. 7. 5	0. 082	—	—	—
	ばいじん	g/m ³ N				0. 001未満			—
	塩化水素	mg/m ³ N				7			—
	窒素酸化物	ppm				100			—
2号炉	ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³	煙突	R5. 7. 28	R5. 9. 4	0. 0020	—	—	—
	硫黄酸化物	m ³ N/h		R5. 7. 24	R5. 8. 29	0. 070	—	—	—
	ばいじん	g/m ³ N				0. 001未満			—
	塩化水素	mg/m ³ N				8			—
	窒素酸化物	ppm				95			—
3号炉	ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³	煙突	—	—	—	—	—	—
	硫黄酸化物	m ³ N/h		R5. 6. 28	R5. 7. 24	0. 032	—	—	—
	ばいじん	g/m ³ N				0. 001未満			—
	塩化水素	mg/m ³ N				6			—
	窒素酸化物	ppm				110			—

※ 測定値はすべてO₂12%換算値

◎堆積したばいじんの除去を行った日

焼却炉	1号炉	2号炉	3号炉
空気予熱器	3分毎	3分毎	3分毎
減温塔	—	—	—
集じん器	連続	連続	連続

一般廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報（令和5年10月分）

◎処分した一般廃棄物の種類及び数量 (kg)

焼却炉	1号炉	2号炉	3号炉
種類	焼 却 ご み		
焼却量	201,340	109,740	1,873,160
合計	2,184,240		

◎燃焼室、集じん器及び煙突における測定結果

焼却炉	1号炉	2号炉	3号炉	測定位置
測定日	1～3日	31日	1～31日	
燃焼ガスの温度	977	953	964	焼却炉内
集じん器に流入する燃焼ガス温度	180	180	180	集じん器入口
煙突から排出される一酸化炭素濃度	11	12	15	誘引送風機出口

※ 測定結果は、日平均値と測定期間にて算出
※ 立上時の昇温期間及び埋火時の降温期間については、適宜算入する

◎排ガス中のダイオキシン類及びばい煙濃度

焼却炉	回数			1回目			2回目		
	項目	単位	採取位置	採取年月日	測定結果年月日	測定結果	採取年月日	測定結果年月日	測定結果
1号炉	ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³	煙突	R5.5.30	R5.7.5	0.0014	-	-	-
	硫黄酸化物	m ³ N/h		R5.5.24	R5.7.5	0.082	-	-	-
	ばいじん	g/m ³ N				0.001未満			-
	塩化水素	mg/m ³ N				7			-
	窒素酸化物	ppm				100			-
2号炉	ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³	煙突	R5.7.28	R5.9.4	0.0020	-	-	-
	硫黄酸化物	m ³ N/h		R5.7.24	R5.8.29	0.070	-	-	-
	ばいじん	g/m ³ N				0.001未満			-
	塩化水素	mg/m ³ N				8			-
	窒素酸化物	ppm				95			-
3号炉	ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³	煙突	R5.10.20	-	-	-	-	-
	硫黄酸化物	m ³ N/h		R5.6.28	R5.7.24	0.032	R5.10.16	-	-
	ばいじん	g/m ³ N				0.001未満			-
	塩化水素	mg/m ³ N				6			-
	窒素酸化物	ppm				110			-

※ 測定値はすべてO₂12%換算値

◎堆積したばいじんの除去を行った日

焼却炉	1号炉	2号炉	3号炉
空気予熱器	3分毎	3分毎	3分毎
減温塔	—	—	—
集じん器	連続	連続	連続

一般廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報（令和5年11月分）

◎処分した一般廃棄物の種類及び数量 (kg)

焼却炉	1号炉	2号炉	3号炉
種類	焼 却 ご み		
焼却量	—	1, 402, 890	672, 540
合計	2, 075, 430		

◎燃焼室、集じん器及び煙突における測定結果

焼却炉	1号炉	2号炉	3号炉	測定位置
測定日	—	1～30日	1～14日	
燃焼ガスの温度	—	964	967	焼却炉内
集じん器に流入する燃焼ガス温度	—	180	180	集じん器入口
煙突から排出される一酸化炭素濃度	—	18	10	誘引送風機出口

※ 測定結果は、日平均値と測定期間にて算出
※ 立上時の昇温期間及び埋火時の降温期間については、適宜算入する

◎排ガス中のダイオキシン類及びばい煙濃度

焼却炉	回数			1回目			2回目		
	項目	単位	採取位置	採取年月日	測定結果年月日	測定結果	採取年月日	測定結果年月日	測定結果
1号炉	ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³	煙突	R5. 5. 30	R5. 7. 5	0. 0014	—	—	—
	硫黄酸化物	m ³ N/h		R5. 5. 24	R5. 7. 5	0. 082	—	—	—
	ばいじん	g/m ³ N				0. 001未満			—
	塩化水素	mg/m ³ N				7			—
	窒素酸化物	ppm				100			—
2号炉	ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³	煙突	R5. 7. 28	R5. 9. 4	0. 0020	—	—	—
	硫黄酸化物	m ³ N/h		R5. 7. 24	R5. 8. 29	0. 070	—	—	—
	ばいじん	g/m ³ N				0. 001未満			—
	塩化水素	mg/m ³ N				8			—
	窒素酸化物	ppm				95			—
3号炉	ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³	煙突	R5. 10. 20	R5. 11. 20	0. 00011	—	—	—
	硫黄酸化物	m ³ N/h		R5. 6. 28	R5. 7. 24	0. 032	R5. 10. 16	R5. 11. 15	0. 114
	ばいじん	g/m ³ N				0. 001未満			0. 001未満
	塩化水素	mg/m ³ N				6			9
	窒素酸化物	ppm				110			130

※ 測定値はすべてO₂12%換算値

◎堆積したばいじんの除去を行った日

焼却炉	1号炉	2号炉	3号炉
空気予熱器	—	3分毎	3分毎
減温塔	—	—	—
集じん器	—	連続	連続

一般廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報（令和5年12月分）

◎処分した一般廃棄物の種類及び数量 (kg)

焼却炉	1号炉	2号炉	3号炉
種類	焼 却 ご み		
焼却量	915, 050	1, 389, 960	—
合計	2, 305, 010		

◎燃焼室、集じん器及び煙突における測定結果

焼却炉	1号炉	2号炉	3号炉	測定位置
測定日	12～30日	1～30日	—	
燃焼ガスの温度	979	966	—	焼却炉内
集じん器に流入する燃焼ガス温度	180	180	—	集じん器入口
煙突から排出される一酸化炭素濃度	12	19	—	誘引送風機出口

※ 測定結果は、日平均値と測定期間にて算出
※ 立上時の昇温期間及び埋火時の降温期間については、適宜算入する

◎排ガス中のダイオキシン類及びばい煙濃度

焼却炉	回数			1回目			2回目		
	項目	単位	採取位置	採取年月日	測定結果年月日	測定結果	採取年月日	測定結果年月日	測定結果
1号炉	ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³	煙突	R5. 5. 30	R5. 7. 5	0. 0014	—	—	—
	硫黄酸化物	m ³ N/h		R5. 5. 24	R5. 7. 5	0. 082	—	—	—
	ばいじん	g/m ³ N				0. 001未満			—
	塩化水素	mg/m ³ N				7			—
	窒素酸化物	ppm				100			—
2号炉	ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³	煙突	R5. 7. 28	R5. 9. 4	0. 0020	—	—	—
	硫黄酸化物	m ³ N/h		R5. 7. 24	R5. 8. 29	0. 070	R5. 11. 24	R5. 12. 18	0. 176
	ばいじん	g/m ³ N				0. 001未満			0. 001未満
	塩化水素	mg/m ³ N				8			4
	窒素酸化物	ppm				95			100
3号炉	ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³	煙突	R5. 10. 20	R5. 11. 20	0. 00011	—	—	—
	硫黄酸化物	m ³ N/h		R5. 6. 28	R5. 7. 24	0. 032	R5. 10. 16	R5. 11. 15	0. 114
	ばいじん	g/m ³ N				0. 001未満			0. 001未満
	塩化水素	mg/m ³ N				6			9
	窒素酸化物	ppm				110			130

※ 測定値はすべてO₂12%換算値

◎堆積したばいじんの除去を行った日

焼却炉	1号炉	2号炉	3号炉
空気予熱器	3分毎	3分毎	—
減温塔	—	—	—
集じん器	連続	連続	—

一般廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報（令和6年1月分）

◎処分した一般廃棄物の種類及び数量

(kg)

焼却炉	1号炉	2号炉	3号炉
種類	焼 却 ご み		
焼却量	1, 307, 680	—	986, 820
合計	2, 294, 500		

◎燃焼室、集じん器及び煙突における測定結果

焼却炉	1号炉	2号炉	3号炉	測定位置
測定日	5～25日	—	17～31日	
燃焼ガスの温度	981	—	967	焼却炉内
集じん器に流入する燃焼ガス温度	180	—	180	集じん器入口
煙突から排出される一酸化炭素濃度	12	—	15	誘引送風機出口

※ 測定結果は、日平均値と測定期間にて算出

※ 立上時の昇温期間及び埋火時の降温期間については、適宜算入する

◎排ガス中のダイオキシン類及びばい煙濃度

焼却炉	回数			1回目			2回目		
	項目	単位	採取位置	採取年月日	測定結果年月日	測定結果	採取年月日	測定結果年月日	測定結果
1号炉	ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³	煙突	R5. 5. 30	R5. 7. 5	0. 0014	—	—	—
	硫黄酸化物	m ³ N/h		R5. 5. 24	R5. 7. 5	0. 082	—	—	—
	ばいじん	g/m ³ N				0. 001未満			—
	塩化水素	mg/m ³ N				7			—
	窒素酸化物	ppm				100			—
2号炉	ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³	煙突	R5. 7. 28	R5. 9. 4	0. 0020	—	—	—
	硫黄酸化物	m ³ N/h		R5. 7. 24	R5. 8. 29	0. 070	R5. 11. 24	R5. 12. 18	0. 176
	ばいじん	g/m ³ N				0. 001未満			0. 001未満
	塩化水素	mg/m ³ N				8			4
	窒素酸化物	ppm				95			100
3号炉	ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³	煙突	R5. 10. 20	R5. 11. 20	0. 00011	—	—	—
	硫黄酸化物	m ³ N/h		R5. 6. 28	R5. 7. 24	0. 032	R5. 10. 16	R5. 11. 15	0. 114
	ばいじん	g/m ³ N				0. 001未満			0. 001未満
	塩化水素	mg/m ³ N				6			9
	窒素酸化物	ppm				110			130

※ 測定値はすべてO₂12%換算値

◎堆積したばいじんの除去を行った日

焼却炉	1号炉	2号炉	3号炉
空気予熱器	3分毎	—	3分毎
減温塔	—	—	—
集じん器	連続	—	連続

一般廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報（令和6年2月分）

◎処分した一般廃棄物の種類及び数量

(kg)

焼却炉	1号炉	2号炉	3号炉
種類	焼 却 ご み		
焼却量	247, 670	704, 530	880, 740
合計	1, 832, 940		

◎燃焼室、集じん器及び煙突における測定結果

焼却炉	1号炉	2号炉	3号炉	測定位置
測定日	26～29日	9～16日, 26～29日	1～16日	
燃焼ガスの温度	981	962	964	焼却炉内
集じん器に流入する燃焼ガス温度	180	180	180	集じん器入口
煙突から排出される一酸化炭素濃度	9	14	18	誘引送風機出口

※ 測定結果は、日平均値と測定期間にて算出

※ 立上時の昇温期間及び埋火時の降温期間については、適宜算入する

◎排ガス中のダイオキシン類及びばい煙濃度

焼却炉	回数			1回目			2回目		
	項目	単位	採取位置	採取年月日	測定結果年月日	測定結果	採取年月日	測定結果年月日	測定結果
1号炉	ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³	煙突	R5. 5. 30	R5. 7. 5	0. 0014	－	－	－
	硫黄酸化物	m ³ N/h		R5. 5. 24	R5. 7. 5	0. 082	R6. 1. 17	R6. 2. 19	0. 076
	ばいじん	g/m ³ N				0. 001未満			0. 001未満
	塩化水素	mg/m ³ N				7			11
	窒素酸化物	ppm				100			100
2号炉	ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³	煙突	R5. 7. 28	R5. 9. 4	0. 0020	－	－	－
	硫黄酸化物	m ³ N/h		R5. 7. 24	R5. 8. 29	0. 070	R5. 11. 24	R5. 12. 18	0. 176
	ばいじん	g/m ³ N				0. 001未満			0. 001未満
	塩化水素	mg/m ³ N				8			4
	窒素酸化物	ppm				95			100
3号炉	ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³	煙突	R5. 10. 20	R5. 11. 20	0. 00011	－	－	－
	硫黄酸化物	m ³ N/h		R5. 6. 28	R5. 7. 24	0. 032	R5. 10. 16	R5. 11. 15	0. 114
	ばいじん	g/m ³ N				0. 001未満			0. 001未満
	塩化水素	mg/m ³ N				6			9
	窒素酸化物	ppm				110			130

※ 測定値はすべてO₂12%換算値

◎堆積したばいじんの除去を行った日

焼却炉	1号炉	2号炉	3号炉
空気予熱器	3分毎	3分毎	3分毎
減温塔	－	－	－
集じん器	連続	連続	連続

一般廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報（令和6年3月分）

◎処分した一般廃棄物の種類及び数量

(kg)

焼却炉	1号炉	2号炉	3号炉
種類	焼 却 ご み		
焼却量	1,587,710	360,210	－
合計	1,947,920		

◎燃焼室、集じん器及び煙突における測定結果

焼却炉	1号炉	2号炉	3号炉	測定位置
測定日	1～31日	1～6日	－	
燃焼ガスの温度	982	952	－	焼却炉内
集じん器に流入する燃焼ガス温度	180	180	－	集じん器入口
煙突から排出される一酸化炭素濃度	15	15	－	誘引送風機出口

※ 測定結果は、日平均値と測定期間にて算出

※ 立上時の昇温期間及び埋火時の降温期間については、適宜算入する

※ 1号炉は基幹改良工事中の試運転調整中

◎排ガス中のダイオキシン類及びばい煙濃度

焼却炉	回数			1回目			2回目		
	項目	単位	採取位置	採取年月日	測定結果年月日	測定結果	採取年月日	測定結果年月日	測定結果
1号炉	ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³	煙突	R5.5.30	R5.7.5	0.0014	－	－	－
	硫黄酸化物	m ³ N/h		R5.5.24	R5.7.5	0.082	R6.1.17	R6.2.19	0.076
	ばいじん	g/m ³ N				0.001未満			0.001未満
	塩化水素	mg/m ³ N				7			11
	窒素酸化物	ppm				100			100
2号炉	ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³	煙突	R5.7.28	R5.9.4	0.0020	－	－	－
	硫黄酸化物	m ³ N/h		R5.7.24	R5.8.29	0.070	R5.11.24	R5.12.18	0.176
	ばいじん	g/m ³ N				0.001未満			0.001未満
	塩化水素	mg/m ³ N				8			4
	窒素酸化物	ppm				95			100
3号炉	ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³	煙突	R5.10.20	R5.11.20	0.00011	－	－	－
	硫黄酸化物	m ³ N/h		R5.6.28	R5.7.24	0.032	R5.10.16	R5.11.15	0.114
	ばいじん	g/m ³ N				0.001未満			0.001未満
	塩化水素	mg/m ³ N				6			9
	窒素酸化物	ppm				110			130

※ 測定値はすべてO₂12%換算値

◎堆積したばいじんの除去を行った日

焼却炉	1号炉	2号炉	3号炉
空気予熱器	3分毎	3分毎	－
減温塔	－	－	－
集じん器	連続	連続	－