

一般廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報（令和6年5月分）

◎処分した一般廃棄物の種類及び数量

(kg)

焼却炉	1号炉	2号炉	3号炉
種類	焼 却 ご み		
焼却量	0	1,479,660	674,520
合計	2,154,180		

◎燃焼室、集じん器及び煙突における測定結果

焼却炉	1号炉	2号炉	3号炉	測定位置
測定日	－	1～31日	18～31日	
燃焼ガスの温度	－	970	954	焼却炉内
集じん器に流入する燃焼ガス温度	－	180	180	集じん器入口
煙突から排出される一酸化炭素濃度	－	20	12	誘引送風機出口

※ 測定結果は、日平均値と測定期間にて算出

※ 立上時の昇温期間及び埋火時の降温期間については、適宜算入する

◎排ガス中のダイオキシン類及びばい煙濃度

焼却炉	回数			1回目			2回目		
	項目	単位	採取位置	採取年月日	測定結果年月日	測定結果	採取年月日	測定結果年月日	測定結果
1号炉	ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³	煙突	－	－	－	－	－	－
	硫黄酸化物	m ³ N/h		－	－	－	－	－	－
	ばいじん	g/m ³ N				－			－
	塩化水素	mg/m ³ N				－			－
	窒素酸化物	ppm				－			－
2号炉	ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³	煙突	－	－	－	－	－	－
	硫黄酸化物	m ³ N/h		－	－	－	－	－	－
	ばいじん	g/m ³ N				－			－
	塩化水素	mg/m ³ N				－			－
	窒素酸化物	ppm				－			－
3号炉	ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³	煙突	－	－	－	－	－	－
	硫黄酸化物	m ³ N/h		－	－	－	－	－	－
	ばいじん	g/m ³ N				－			－
	塩化水素	mg/m ³ N				－			－
	窒素酸化物	ppm				－			－

※ 測定値はすべてO₂12%換算値

◎堆積したばいじんの除去を行った日

焼却炉	1号炉	2号炉	3号炉
空気予熱器	－	3分毎	3分毎
減温塔	－	－	－
集じん器	－	連続	連続