

一般廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報（令和6年12月分）

◎処分した一般廃棄物の種類及び数量 (kg)

焼却炉	1号炉	2号炉	3号炉
種類	焼 却 ご み		
焼却量	0	1, 283, 810	953, 950
合計	2, 237, 760		

◎燃焼室、集じん器及び煙突における測定結果

焼却炉	1号炉	2号炉	3号炉	測定位置
測定日	—	7～31日	1～5, 12～23日	
燃焼ガスの温度	—	977	968	焼却炉内
集じん器に流入する燃焼ガス温度	—	180	180	集じん器入口
煙突から排出される一酸化炭素濃度	—	20	10	誘引送風機出口

※ 測定結果は、日平均値と測定期間にて算出
※ 立上時の昇温期間及び埋火時の降温期間については、適宜算入する

◎排ガス中のダイオキシン類及びばい煙濃度

焼却炉	回数			1回目			2回目		
	項目	単位	採取位置	採取年月日	測定結果年月日	測定結果	採取年月日	測定結果年月日	測定結果
1号炉	ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³	煙突	R6. 8. 20	R6. 9. 25	0. 0071	—	—	—
	硫黄酸化物	m ³ N/h		R6. 7. 23	R6. 8. 28	0. 014			
	ばいじん	g/m ³ N				0. 001未満			
	塩化水素	mg/m ³ N				4			
	窒素酸化物	ppm				100			
2号炉	ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³	煙突	R6. 5. 24	R6. 7. 2	0. 00017	—	—	—
	硫黄酸化物	m ³ N/h		R6. 5. 23	R6. 6. 13	0. 094			
	ばいじん	g/m ³ N				0. 001未満			
	塩化水素	mg/m ³ N				5			
	窒素酸化物	ppm				95			
3号炉	ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³	煙突	R6. 11. 13	R6. 12. 11	0. 0069	—	—	—
	硫黄酸化物	m ³ N/h		R6. 6. 20	R6. 7. 8	0. 027			
	ばいじん	g/m ³ N				0. 001未満			
	塩化水素	mg/m ³ N				10			
	窒素酸化物	ppm				110			

※ 測定値はすべてO₂12%換算値

◎堆積したばいじんの除去を行った日

焼却炉	1号炉	2号炉	3号炉
空気予熱器	—	3分毎	3分毎
減温塔	—	—	—
集じん器	—	連続	連続