

一般廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報（令和8年8月分）

◎処分した一般廃棄物の種類及び数量

(kg)

焼却炉	1号炉	2号炉	3号炉
種類	焼 却 ご み		
焼却量	1, 240, 220	684, 820	-
合計	1, 925, 040		

◎燃焼室、集じん器及び煙突における測定結果

焼却炉	1号炉	2号炉	3号炉	測定位置
測定日	1～25日	18～31日	-	
燃焼ガスの温度	975	967	-	焼却炉内
集じん器に流入する 燃焼ガス温度	180	180	-	集じん器入口
煙突から排出される 一酸化炭素濃度	5	10	-	誘引送風機出口

※ 測定結果は、日平均値と測定期間にて算出

※ 立上時の昇温期間及び埋火時の降温期間については、適宜算入する

◎排ガス中のダイオキシン類及びばい煙濃度

焼却炉	回数			1回目			2回目		
	項目	単位	採取位置	採取年月日	測定結果年月日	測定結果	採取年月日	測定結果年月日	測定結果
1号炉	ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³	煙突	-	-	-	-	-	-
	硫黄酸化物	m ³ N/h		-	-	-	-	-	-
	ばいじん	g/m ³ N				-			-
	塩化水素	mg/m ³ N				-			-
	窒素酸化物	ppm				-			-
2号炉	ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³	煙突	R8. 5. 26	R8. 7. 10	0. 0037	-	-	-
	硫黄酸化物	m ³ N/h		-	-	-	-	-	-
	ばいじん	g/m ³ N				-			-
	塩化水素	mg/m ³ N				-			-
	窒素酸化物	ppm				-			-
3号炉	ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³	煙突	-	-	-	-	-	-
	硫黄酸化物	m ³ N/h		R8. 6. 19	R8. 7. 27	0. 060	-	-	-
	ばいじん	g/m ³ N				0. 001未満			-
	塩化水素	mg/m ³ N				7. 1			-
	窒素酸化物	ppm				102			-

※ 測定値はすべてO₂12%換算値

◎堆積したばいじんの除去を行った日

焼却炉	1号炉	2号炉	3号炉
空気予熱器	3分毎	3分毎	-
減温塔	-	-	-
集じん器	連続	連続	-