一般廃棄物処理施設の維持管理の情況に関する情報（令和8年10月分）

◎処分した一般廃棄物の種類及び数量　　(kg)

焼却炉	1号炉	2号炉	3号炉
種類	焼　却　ご　み		
焼却量	433,270	0	1,562,850
合計	1,996,120		

◎燃焼室、集じん器及び煙突における測定結果

焼却炉	1号炉	2号炉	3号炉	測定位置
測定日	23～31日	－	1～31日	
燃焼ガスの温度	958	－	957	焼却炉内
集じん器に流入する燃焼ガス温度	180	－	180	集じん器入口
煙突から排出される一酸化炭素濃度	2	－	8	誘引送風機出口

※ 測定結果は、日平均値と測定期間にて算出

※ 立上時の昇温期間及び埋火時の降温期間については、適宜算入する

◎排ガス中のダイオキシン類及びばい煙濃度

焼却炉	回数			1回目			2回目		
	項目	単位	採取位置	採取年月日	測定結果年月日	測定結果	採取年月日	測定結果年月日	測定結果
1号炉	ダイオキシン類	ng-TEQ/m^3	煙突	R8.8.25	R8.10.1	0.0035	－	－	－
	硫黄酸化物	m^3N/h		R8.7.31	R8.9.1	0.066	－	－	－
	ばいじん	g/m^3N				0.001未満			－
	塩化水素	mg/m^3N				20			－
	窒素酸化物	ppm				77			－
2号炉	ダイオキシン類	ng-TEQ/m^3	煙突	R8.5.26	R8.7.10	0.0037	－	－	－
	硫黄酸化物	m^3N/h		R8.5.22	R8.6.19	0.117	－	－	－
	ばいじん	g/m^3N				0.001未満			－
	塩化水素	mg/m^3N				11			－
	窒素酸化物	ppm				111			－
3号炉	ダイオキシン類	ng-TEQ/m^3	煙突	－	－	－	－	－	－
	硫黄酸化物	m^3N/h		R8.6.19	R8.7.27	0.060	－	－	－
	ばいじん	g/m^3N				0.001未満			－
	塩化水素	mg/m^3N				7.1			－
	窒素酸化物	ppm				102			－

※ 測定値はすべて$O_2$12%換算値

◎堆積したばいじんの除去を行った日

焼却炉	1号炉	2号炉	3号炉
空気予熱器	3分毎	－	3分毎
減温塔	－	－	－
集じん器	連続	－	連続