

一般廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報（令和7年8月分）

◎処分した一般廃棄物の種類及び数量

(kg)

焼却炉	1号炉	2号炉	3号炉
種類	焼 却 ご み		
焼却量	1, 133, 980	-	811, 030
合計	1, 945, 010		

◎燃焼室、集じん器及び煙突における測定結果

焼却炉	1号炉	2号炉	3号炉	測定位置
測定日	9～31日	-	1～16日	
燃焼ガスの温度	965	-	955	焼却炉内
集じん器に流入する燃焼ガス温度	179	-	180	集じん器入口
煙突から排出される一酸化炭素濃度	10	-	16	誘引送風機出口

※ 測定結果は、日平均値と測定期間にて算出

※ 立上時の昇温期間及び埋火時の降温期間については、適宜算入する

◎排ガス中のダイオキシン類及びばい煙濃度

焼却炉	回数			1回目			2回目		
	項目	単位	採取位置	採取年月日	測定結果年月日	測定結果	採取年月日	測定結果年月日	測定結果
1号炉	ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³	煙突	-	-	-	/	/	/
	硫黄酸化物	m ³ N/h		R7. 5. 1	R7. 5. 19	0. 226	-	-	-
	ばいじん	g/m ³ N				0. 001未満			-
	塩化水素	mg/m ³ N				22			-
	窒素酸化物	ppm				103			-
2号炉	ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³	煙突	R7. 5. 28	R7. 6. 18	0. 00026	/	/	/
	硫黄酸化物	m ³ N/h		R7. 6. 16	R7. 7. 7	0. 026	-	-	-
	ばいじん	g/m ³ N				0. 001未満			-
	塩化水素	mg/m ³ N				6. 4			-
	窒素酸化物	ppm				101			-
3号炉	ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³	煙突	-	-	-	/	/	/
	硫黄酸化物	m ³ N/h		R7. 7. 14	R7. 7. 31	0. 058	-	-	-
	ばいじん	g/m ³ N				0. 001未満			-
	塩化水素	mg/m ³ N				10			-
	窒素酸化物	ppm				103			-

※ 測定値はすべてO₂12%換算値

◎堆積したばいじんの除去を行った日

焼却炉	1号炉	2号炉	3号炉
空気予熱器	3分毎	-	3分毎
減温塔	-	-	-
集じん器	連続	-	連続